

**integra**

Centrala alarmowa  
**INTEGRA Plus**

Wersja oprogramowania 1.21

**PL**



**INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA**

integra\_plus\_u\_pl 11/22

**Satel**®

SATEL sp. z o.o. • ul. Budowlanych 66 • 80-298 Gdańsk • POLSKA  
tel. 58 320 94 00 • serwis 58 320 94 30 • dz. techn. 58 320 94 20  
[www.satel.pl](http://www.satel.pl)

## WAŻNE

Przed przystąpieniem do użytkowania centrali należy zapoznać się z niniejszą instrukcją w celu uniknięcia błędów, które mogą skutkować wadliwym działaniem sprzętu.

Wprowadzanie w urządzeniu jakichkolwiek modyfikacji, które nie są autoryzowane przez producenta, lub dokonywanie samodzielnych napraw skutkuje utratą uprawnień wynikających z gwarancji.

Centrale INTEGRA Plus współpracują tylko z **analogowymi łączami abonentkimi**. W przypadku zmiany analogowej sieci telefonicznej na inną należy skonsultować się z instalatorem systemu alarmowego.

Należy zwrócić szczególną uwagę na częstą zajętość linii telefonicznej wykorzystywanej przez centralę oraz zgłaszanie awarii dotyczących tej linii lub monitoringu. Sytuacje takie należy niezwłocznie zgłaszać instalatorowi systemu alarmowego.

Właściwą ochronę zapewnia tylko sprawny system alarmowy, dlatego firma SATEL zaleca jego regularne testowanie. Centrala wyposażona została w szereg funkcji autodiagnostycznych, które po odpowiednim skonfigurowaniu przez instalatora zapewniają kontrolę nad poprawnością działania systemu.

System alarmowy nie zapobiegnie włamaniu, napadowi lub pożarowi, jednak w przypadku sytuacji alarmowej umożliwia podjęcie działań, które ograniczą potencjalne szkody (poinformowanie o alarmie przy pomocy sygnalizacji optycznej lub dźwiękowej, powiadomienie o alarmie odpowiednich służb itd.). Dzięki temu może odstraszać potencjalnych włamywaczy.

Firma SATEL stawia sobie za cel nieustanne podnoszenie jakości swoich produktów, co może skutkować zmianami w ich specyfikacji technicznej i oprogramowaniu. Aktualna informacja o wprowadzanych zmianach znajduje się na naszej stronie internetowej.

Proszę nas odwiedzić:  
<https://support.satel.pl>

**Deklaracja zgodności jest dostępna pod adresem [www.satel.pl/ce](http://www.satel.pl/ce)**

**Hasła fabryczne:**

**Hasło serwisowe: 12345**

**Hasło administratora partycji 1: 1111**

W instrukcji mogą wystąpić następujące symbole:



- uwaga;



- uwaga krytyczna.

## SPIS TREŚCI

1.	Wprowadzenie.....	4
2.	Sprawność techniczna systemu alarmowego.....	4
3.	Koszty funkcjonowania systemu alarmowego.....	4
4.	Autoryzacja użytkowników.....	5
4.1	Autoryzacja przy pomocy dwóch identyfikatorów.....	5
4.2	Hasła fabryczne.....	5
4.3	Działanie pod przymusem.....	6
5.	Obsługa systemu alarmowego przy pomocy manipulatora.....	6
5.1	Opis manipulatorów.....	6
5.1.1	Wyświetlacz LCD.....	6
5.1.2	Diody LED.....	8
5.1.3	Klawisze.....	9
5.1.4	Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych.....	10
5.1.5	Sygnalizacja dźwiękowa.....	10
5.2	[Hasło]# – menu załączenia / wyłączenia czuwania.....	11
5.2.1	Menu załączenia czuwania.....	11
5.2.2	Menu wyłączenia czuwania.....	11
5.3	[Hasło]* – menu użytkownika.....	12
5.3.1	Lista funkcji.....	12
5.3.2	Uruchamianie funkcji.....	16
5.3.3	Skróty w menu.....	16
5.3.4	Wprowadzanie danych przy pomocy manipulatora.....	17
5.3.5	Opis funkcji użytkownika.....	18
5.4	Załączenie czuwania.....	24
5.4.1	Załączenie pełnego czuwania bez wybierania stref.....	24
5.4.2	Załączenie pełnego czuwania w wybranych strefach.....	25
5.4.3	Załączenie wybranego typu czuwania.....	25
5.4.4	Szybkie załączenie czuwania.....	25
5.4.5	Odmowa załączenia czuwania.....	25
5.4.6	Niepowodzenie procedury załączania czuwania.....	26
5.4.7	Skrócenie czasu na wyjście.....	26
5.5	Wyłączenie czuwania i kasowanie alarmu.....	26
5.5.1	Kasowanie alarmu bez wyłączenia czuwania.....	26
5.6	Załączanie / wyłączanie czuwania na 2 hasła.....	26
5.7	Wywołanie alarmu z manipulatora.....	27
5.8	Użytkownicy.....	27
5.8.1	Typy użytkowników.....	29
5.8.2	Dodanie nowego użytkownika.....	30
5.8.3	Edycja użytkownika.....	30
5.8.4	Usunięcie użytkownika.....	30
5.8.5	Dodanie karty zbliżeniowej / pastylki DALLAS.....	31
5.8.6	Dodanie pilota.....	31
5.8.7	Usunięcie pilota.....	32
5.9	Administratorzy.....	32
5.10	Blokowanie wejść.....	33
5.10.1	Czasowe blokowanie wejść.....	33
5.10.2	Trwałe blokowanie wejść.....	33

5.10.3	Odblokowanie wejść .....	34
5.11	Przeglądanie zdarzeń .....	34
5.11.1	Przegląd wszystkich zdarzeń.....	34
5.11.2	Przegląd zdarzeń wymaganych dla Grade 3 .....	34
5.11.3	Przegląd wybranych zdarzeń.....	34
5.11.4	Sposób prezentowania zdarzeń .....	35
5.12	Wymiana baterii w manipulatorze bezprzewodowym .....	35
5.13	Programowanie ustawień wyjścia termostatycznego.....	36
5.13.1	Programowanie temperatury 1 (temperatury ekonomicznej) .....	36
5.13.2	Programowanie temperatury 2 (temperatury komfortowej).....	36
5.13.3	Programowanie histerezy .....	36
5.13.4	Zasady programowania ustawień wyjścia termostatycznego .....	37
5.14	Programowanie timera strefy .....	37
5.15	Testowanie wejść .....	38
5.16	Sterowanie.....	39
5.16.1	Sterowanie wyjściem typu PRZEŁĄCZNIK MONO .....	39
5.16.2	Sterowanie wyjściem typu PRZEŁĄCZNIK BI .....	40
5.16.3	Sterowanie wyjściami typu PRZEKAŹNIK TELEFONICZNY .....	40
5.16.4	Sterowanie wyjściami roletowymi .....	40
6.	Obsługa klawiatury strefowej .....	40
6.1	Opis klawiatur strefowych .....	41
6.1.1	Diody LED .....	41
6.1.2	Klawisze .....	41
6.1.3	Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych .....	41
6.1.4	Sygnalizacja dźwiękowa .....	42
6.2	Funkcje dostępne z klawiatury strefowej .....	42
6.2.1	[Hasło]* .....	42
6.2.2	[Hasło]# .....	43
6.2.3	Szybkie załączenie czuwania .....	43
6.2.4	Wywołanie alarmu z klawiatury .....	43
6.2.5	Wyciszenie sygnalizacji alarmu w klawiaturze .....	43
6.2.6	Zmiana hasła .....	43
7.	Obsługa klawiatury wejściowej .....	44
7.1	Diody LED .....	44
7.2	Sygnalizacja dźwiękowa .....	44
7.3	Funkcje dostępne z klawiatury wejściowej.....	44
8.	Obsługa zamka szyfrowego .....	45
8.1	Opis zamków szyfrowych .....	45
8.1.1	Diody LED .....	45
8.1.2	Klawisze .....	46
8.1.3	Sygnalizacja dźwiękowa .....	46
8.2	Funkcje dostępne z zamka szyfrowego .....	46
9.	Potwierdzanie powiadamiania głosowego .....	46
10.	Odpowiadanie na telefon i sterowanie telefoniczne .....	47
10.1	Odpowiadanie na telefon .....	47
10.2	Sterowanie telefoniczne.....	48
10.3	Dźwiękowa weryfikacja alarmu .....	48
11.	Sterowanie SMS .....	48

---

12. Obsługa systemu alarmowego przy pomocy pilota.....	49
13. Historia zmian w treści instrukcji.....	51
14. Skrócony opis obsługi systemu z manipulatora .....	54

## 1. Wprowadzenie

---

Instrukcja dotyczy central alarmowych z serii INTEGRA Plus:

- INTEGRA 64 Plus
- INTEGRA 128 Plus
- INTEGRA 256 Plus

Miło nam, że wybraliście Państwo oferowany przez nas produkt. Życzymy zadowolenia z dokonanego wyboru i pragniemy zapewnić, że zawsze jesteśmy gotowi służyć fachową pomocą i informacją na temat naszych produktów.

Firma SATEL sp. z o.o. jest producentem szerokiej gamy urządzeń dedykowanych do stosowania w systemach alarmowych. Dodatkowe informacje na ich temat można uzyskać na stronie internetowej [www.satel.pl](http://www.satel.pl) lub w punktach sprzedaży oferujących nasze produkty.



*Zaleca się, aby instalator przygotował własną instrukcję obsługi systemu alarmowego, który zainstalował. Powinna ona uwzględniać wszystkie zmiany i modyfikacje w stosunku do ustawień fabrycznych.*

*Instalator powinien przeszkolić użytkowników z zasad obsługi systemu alarmowego.*

## 2. Sprawność techniczna systemu alarmowego

---

Niesprawność jakiegokolwiek elementu systemu alarmowego skutkuje zmniejszeniem poziomu ochrony. Tymczasem urządzenia montowane na zewnątrz (np. sygnalizatory zewnętrzne) wystawione są na niekorzystny wpływ czynników atmosferycznych. Podczas burz, na skutek wyładowań atmosferycznych, na uszkodzenia narażone są urządzenia podłączone do instalacji elektrycznej lub linii telefonicznej.

Centrala alarmowa jest wyposażona w szereg zabezpieczeń i automatycznych funkcji diagnostycznych testujących sprawność systemu. W przypadku wykrycia awarii, informuje o niej np. dioda w manipulatorze. **Należy natychmiast reagować na taką sytuację i w razie konieczności konsultować się z instalatorem.**

Dodatkowo, w centrali dostępne są funkcje służące do testowania systemu alarmowego. Pozwalają one sprawdzić, czy prawidłowo działają czujki, sygnalizatory, komunikatory telefoniczne itp. **Tylko regularne testowanie i kontrola systemu alarmowego pozwalają zachować wysoki poziom ochrony przed włamaniem.**

Zalecane jest, aby instalator, na zlecenie użytkownika, przeprowadzał okresowe konserwacje systemu alarmowego.

W interesie użytkownika jest przewidzenie i zaplanowanie zasad postępowania, gdy centrala zasygnalizuje alarm. Istotna jest umiejętność zweryfikowania alarmu i określenia jego źródła oraz podjęcie odpowiednich działań (np. ewakuacja w przypadku alarmu pożarowego).

## 3. Koszty funkcjonowania systemu alarmowego

---

Centrala alarmowa może informować użytkowników oraz stację monitorującą o stanie chronionego obiektu. Realizacja tych zadań oznacza koszty finansowe. Wysokość ponoszonych kosztów zależy od ilości wysyłanych informacji. Awaria lub niewłaściwy sposób zaprogramowania centrali mogą spowodować wzrost kosztów (wykonywanie nadmiernej ilości połączeń).

Należy poinformować instalatora, co jest priorytetem: przekazanie informacji za wszelką cenę, czy zapobieganie nadmiernym kosztom. Przykładowo, kiedy nie udało się przestać kodu zdarzenia do stacji monitorującej, centrala może wielokrotnie i co kilka minut próbować wysłać kod albo zaniechać prób wysłania kodu do czasu wystąpienia kolejnego zdarzenia.

## 4. Autoryzacja użytkowników

---

Obsługa systemu alarmowego jest możliwa po autoryzacji użytkownika, która pozwala centrali alarmowej zweryfikować, czy użytkownik jest uprawniony do wykonania danej operacji. Autoryzacja może odbywać się na podstawie:

- hasła,
- karty zbliżeniowej (transpondera pasywnego 125 kHz, który może mieć formę karty, breloka itd.),
- pastylki DALLAS,
- pilota.



*Nie można przydzielić tego samego identyfikatora (hasła, karty zbliżeniowej, pastylki DALLAS lub pilota) dwóm użytkownikom.*

*Ze względów bezpieczeństwa różne osoby nie powinny posługiwać się tym samym identyfikatorem.*

*Instalator może tak skonfigurować centralę, że nie będzie ona akceptować haseł, które zawierają mniej niż trzy różne cyfry (np. 1111 lub 1212) lub składają się z kolejnych cyfr (3456).*

*Instalator może zezwolić na korzystanie z niektórych funkcji bez potrzeby autoryzacji użytkownika.*

*Trzykrotne użycie nieznanego hasła, karty zbliżeniowej lub pastylki DALLAS może:*

- wywołać alarm,
- zablokować klawiaturę / czytnik na 90 sekund.

### 4.1 Autoryzacja przy pomocy dwóch identyfikatorów

---

Manipulatory INT-KLCDR, INT-KLFR, INT-KWRL i INT-KWRL2 oraz klawiatura INT-SCR posiadają wbudowany czytnik kart zbliżeniowych. Instalator może tak skonfigurować te urządzenia, że użytkownik w celu autoryzacji musi posłużyć się dwoma identyfikatorami: hasłem i kartą. Realizowana po autoryzacji funkcja zależy od drugiego użytego identyfikatora:

- hasło – czy zostanie zatwierdzone klawiszem #, czy \*,
- karta – czy zostanie tylko zbliżona, czy przytrzymana.

### 4.2 Hasła fabryczne

---

Fabrycznie w centrali zaprogramowane są następujące hasła:

**hasło serwisowe: 12345**

**hasło administratora partycji 1: 1111**

Hasła fabryczne umożliwiają przydzielenie indywidualnych haseł kolejnym osobom, które mają użytkować system alarmowy (patrz: „Użytkownicy” s. 27).



*Hasła fabryczne należy zmienić przed rozpoczęciem użytkowania systemu alarmowego (funkcja ZMIANA HASŁA dostępna w menu użytkownika).*

*Centrala może informować użytkownika o konieczności zmiany hasła, jeżeli hasło jest znane innym użytkownikom.*

*Hasło administratora nie powinno być używane na co dzień, ponieważ istnieje ryzyko jego podejrzenia. Zaleca się, aby administrator wprowadził dla siebie hasło zwykłego użytkownika.*

### 4.3 Działanie pod przymusem

---

W przypadku działania pod przymusem, należy zamiast normalnego hasła użytkownika użyć hasła typu PRZYMUS (patrz: „Typy użytkowników” s. 29).

## 5. Obsługa systemu alarmowego przy pomocy manipulatora

---

Firma SATEL oferuje następujące manipulatory dla central alarmowych INTEGRA Plus:

**INT-TSG** – manipulator z ekranem dotykowym,

**INT-TSG2** – manipulator z ekranem dotykowym,

**INT-TSH** – manipulator z ekranem dotykowym,

**INT-TSH2** – manipulator z ekranem dotykowym,

**INT-TSI** – manipulator z ekranem dotykowym,

**INT-KSG** – manipulator LCD z klawiaturą dotykową,

**INT-KLCD** – manipulator LCD z klawiaturą mechaniczną,

**INT-KLCDR** – manipulator LCD z klawiaturą mechaniczną i wbudowanym czytnikiem kart zbliżeniowych,

**INT-KLCDK** – manipulator LCD z klawiaturą mechaniczną,

**INT-KLCDL** – manipulator LCD z klawiaturą mechaniczną,

**INT-KLCDS** – manipulator LCD z klawiaturą mechaniczną,

**INT-KLFR** – manipulator LCD z klawiaturą mechaniczną i wbudowanym czytnikiem kart zbliżeniowych.

**INT-KWRL** – bezprzewodowy manipulator LCD z klawiaturą mechaniczną i wbudowanym czytnikiem kart zbliżeniowych.

**INT-KWRL2** – bezprzewodowy manipulator LCD z klawiaturą mechaniczną i wbudowanym czytnikiem kart zbliżeniowych.

Manipulatory mogą być dostępne z różnymi wariantami kolorystycznymi obudowy, wyświetlacza, czy podświetlenia klawiszy. O wariantach kolorystycznych informuje dodatkowe oznaczenie umieszczane w nazwie manipulatora (np. INT-KLCD-GR – zielony wyświetlacz i podświetlenie klawiszy; INT-KLCD-BL – niebieski wyświetlacz i podświetlenie klawiszy).

### 5.1 Opis manipulatorów

---



*Manipulatory INT-TSG, INT-TSG2, INT-TSH, INT-TSH2, INT-TSI i INT-KSG opisane są w odrębnych instrukcjach, dodawanych do tych manipulatorów.*

#### 5.1.1 Wyświetlacz LCD




*W manipulatorach bezprzewodowych wyświetlacz jest wyłączony, gdy manipulator jest uśpiony.*

Wyświetlacz ułatwia komunikację między użytkownikiem a systemem alarmowym. W przejrzysty sposób informuje o stanie systemu. Prezentowane są na nim funkcje, z których użytkownik może korzystać. Istnieje możliwość podświetlenia wyświetlacza.



W trybie gotowości wyświetlacz prezentuje:


- w górnej linii datę i czas w formacie zdefiniowanym przez instalatora
- w dolnej linii nazwę manipulatora albo stan wybranych stref (określa to instalator).



Rys. 1. Manipulatory z klapką.

Instalator może tak skonfigurować manipulator, że naciśnięcie na około 3 sekundy klawisza 9 spowoduje przełączenie wyświetlacza w **tryb wyświetlania stanu stref**. Przy pomocy symboli prezentowany jest stan stref obsługiwanych przez manipulator (obejmuje to także strefy, z których manipulator sygnalizuje alarm). Powrót do trybu gotowości nastąpi po ponownym naciśnięciu na około 3 sekundy klawisza 9.

W przypadku wystąpienia określonych zdarzeń, na wyświetlaczu pojawić się mogą dodatkowe komunikaty (np. załączenie lub wyłączenie czuwania, odliczanie czasu opóźnienia automatycznego załączenia czuwania, odliczanie czasu na wejście lub wyjście, alarm itd.).



Rys. 2. Manipulatory bez klapy.

Po wprowadzeniu przez użytkownika hasła, czyli autoryzacji użytkownika, wyświetlane jest menu zawierające funkcje, z których użytkownik może korzystać. Funkcje prezentowane są w dwóch liniach. Aktualnie wybrana funkcja wskazywana jest strzałką z lewej strony. Sposób prezentowania informacji w ramach funkcji zależy od specyfiki danej funkcji.

Sposób podświetlania wyświetlacza jest programowany przez instalatora.

### 5.1.2 Diody LED



*W manipulatorach bezprzewodowych diody LED są wyłączone, gdy manipulator jest uśpiony.*

Dioda	Kolor	Opis działania
	zielony	<b>świeci</b> – czuwają wszystkie strefy obsługiwane przez manipulator <b>miga</b> – czuwają niektóre strefy obsługiwane przez manipulator lub odliczany jest czas na wyjście
	czerwony	<b>świeci</b> lub <b>miga</b> – alarm lub pamięć alarmu
	żółty	<b>miga</b> – awaria lub pamięć awarii
	zielony	<b>miga</b> – uruchomiony jest tryb serwisowy
	zielony	w przypadku prezentowania stanu wejść lub przełączenia manipulatora w graficzny tryb programowania (patrz: „Wybór z listy wielokrotnego wyboru” s. 17), dwie diody informują, który zestaw danych jest wyświetlany (patrz: tabela 2)



Tabela 1. Opis diod LED manipulatora.

Typ danych	Dioda		Informacja
	lewa / górna	prawa / dolna	
Wejścia / wyjścia	nie świeci	nie świeci	numery 1-32
	nie świeci	świeci	numery 33-64
	świeci	nie świeci	numery 65-96
	świeci	świeci	numery 97-128
Ekspandery	nie świeci	nie świeci	adresy w systemie 0-31 (00-1F HEX)
	nie świeci	świeci	adresy w systemie 32-63 (20-3F HEX)

Tabela 2. Informacje prezentowane przez diody .

Informacja o czuwaniu może być wygaszana po czasie zdefiniowanym przez instalatora.

Jeżeli instalator włączył opcję globalną GRADE 3:




- dioda  informuje o alarmach dopiero po wprowadzeniu hasła i zatwierdzeniu klawiszem **\***,
- miganie diody  oznacza, że w systemie jest awaria, są zablokowane wejścia lub miał miejsce alarm.

### 5.1.3 Klawisze

Klawisze oznaczone cyframi i literami umożliwiają wprowadzanie hasła, a także danych podczas korzystania z funkcji dostępnych w menu. Dodatkowo naciśnięcie na około 3 sekundy wybranych przycisków z cyframi pozwala (o ile instalator skonfigurował tak manipulator):

- 1 - sprawdzić stan wejść,
- 4 - sprawdzić stan stref,
- 5 - przejrzeć historię alarmów (na podstawie pamięci zdarzeń),
- 6 - przejrzeć historię awarii (na podstawie pamięci zdarzeń),
- 7 - przejrzeć awarie,
- 8 - włączyć/wyłączyć sygnalizację GONG w manipulatorze,
- 9 - przełączyć wyświetlacz z trybu gotowości w tryb wyświetlania stanu stref i odwrotnie.

Pozostałe klawisze umożliwiają:

- \***
  - wejście w menu użytkownika (po wprowadzeniu hasła),
  - rezygnację z wykonania rozpoczętej operacji.
- #** lub **ok**
  - załączenie lub wyłączenie czuwania oraz skasowanie alarmu (po wprowadzeniu hasła),
  - uruchomienie wybranej funkcji,
  - zatwierdzenie wprowadzonych danych.
- ◀ ▲ ▼ ▶**
  - poruszanie się po wyświetlaczu (przewijanie wyświetlanych komunikatów, funkcji i opcji, przesuwanie kursora),
  - uruchomienie wybranych przez instalatora funkcji (po wprowadzeniu hasła).
- 
  - wywołanie alarmu pożarowego.
- 
  - wywołanie alarmu medycznego (pomocniczego).
- 
  - wywołanie alarmu napadowego.

### 5.1.4 Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych

Manipulatory INT-KLCDR, INT-KLFR, INT-KWRL i INT-KWRL2 mogą być obsługiwane przy pomocy kart zbliżeniowych (breloków lub innych transponderów pasywnych 125 kHz). Instalator określa, jakie funkcje mogą być realizowane po zbliżeniu lub przytrzymaniu karty.



*W manipulatorach bezprzewodowych czytnik kart zbliżeniowych jest wyłączony, gdy manipulator jest uśpiony.*

### 5.1.5 Sygnalizacja dźwiękowa

#### Dźwięki generowane w trakcie obsługi



*Instalator może wyłączyć sygnalizację dźwiękową.*

**1 krótki dźwięk** – naciśnięcie dowolnego klawisza z cyfrą.

**2 krótkie dźwięki** – potwierdzenie wykonanie polecenia, sygnalizacja wejścia w menu użytkownika, w podmenu lub w funkcję.

**3 krótkie dźwięki** – sygnalizacja:

- rozpoczęcia procedury załączenia czuwania (w strefie jest czas na wyjście) lub załączenia czuwania (w strefie nie ma czasu na wyjście),
- wyłączenia czuwania i/lub skasowania alarmu,
- wyłączenia wyjścia,
- wyłączenia sygnalizacji GONG w manipulatorze przy pomocy klawisza 8,
- przełączenia wyświetlacza z trybu gotowości w tryb prezentowania stanu stref i odwrotnie przy pomocy klawisza 9,
- wyjścia z funkcji i powrotu do menu po zatwierdzeniu wprowadzonych danych.

**4 krótkie i 1 długi dźwięk** – sygnalizacja:

- włączenia wyjścia,
- włączenia sygnalizacji GONG w manipulatorze przy pomocy klawisza 8,
- zakończenia funkcji i wyjścia z menu użytkownika po zatwierdzeniu wprowadzonych danych.

**1 długi dźwięk** – sygnalizacja:

- naruszonych / zablokowanych wejść podczas załączania czuwania,
- uszkodzenia czujki wibracyjnej (wejście o reakcji typu 10. 24H WIBRACYJNA nie zostało naruszone w trakcie testu czujek wibracyjnych uruchamianego po rozpoczęciu procedury załączenia czuwania).

**2 długie dźwięki** – nieznane hasło/karta, funkcja niedostępna lub wyjście z funkcji bez zatwierdzenia wprowadzonych danych (np. po użyciu klawisza \*).

**3 długie dźwięki** – funkcja niedostępna.

#### Zdarzenia sygnalizowane dźwiękiem



*Sygnalizowane są tylko te zdarzenia, które wybrał instalator.*

*Alarmy są sygnalizowane przez czas zaprogramowany przez instalatora.*

*W manipulatorach bezprzewodowych sygnalizacja dźwiękowa jest wyłączona, gdy manipulator jest uśpiony (wyjątkiem jest sygnalizacja GONG).*

**5 krótkich dźwięków** – naruszenie wejścia (sygnalizacja GONG).

**Długi dźwięk co 3 sekundy, a następnie seria krótkich dźwięków przez 10 sekund i 1 długi dźwięk** – odliczanie czasu na wyjście (jeżeli czas jest krótszy niż 10 sekund, wygenerowana zostanie jedynie końcowa sekwencja krótkich dźwięków).

**Sekwencja 7 coraz krótszych dźwięków powtarzana co kilka sekund** – odliczanie czasu opóźnienia autouzbrojenia.

**2 krótkie dźwięki co sekundę** – odliczanie czasu na wejście.

**2 krótkie dźwięki co 3 sekundy** – sygnalizacja nowej awarii.

**Dźwięk ciągły** – alarm.

**Długi dźwięk co sekundę** – alarm pożarowy.

## 5.2 [Hasło]# – menu załączenia / wyłączenia czuwania



Informacje podane w rozdziale nie dotyczą użytkownika posiadającego uprawnienie **UŻYTKOWNIK PROSTY** (patrz: s. 28).

Po wpisaniu hasła i zatwierdzeniu klawiszem **#**:

- na wyświetlaczu może pojawić się komunikat o potrzebie zmiany hasła lub notatka serwisowa,
- zostanie skasowany alarm – jeżeli użytkownik posiada uprawnienie do kasowania alarmu i w systemie jest alarm,
- zostanie wyłączone czuwanie w jednej strefie – jeżeli użytkownik posiada uprawnienie do wyłączenia czuwania, dostęp tylko do jednej strefy obsługiwanej z manipulatora i strefa ta czuwa albo dostęp do wielu stref, ale tylko jedna strefa czuwa,
- zostanie załączone czuwanie w jednej strefie – jeżeli użytkownik posiada uprawnienie do załączenia czuwania, dostęp tylko do jednej strefy obsługiwanej z manipulatora i strefa ta nie czuwa,
- na wyświetlaczu pojawi się menu załączenia lub wyłączenia czuwania.

### 5.2.1 Menu załączenia czuwania

Menu załączenia czuwania zostanie wyświetlone jeżeli:

- użytkownik posiada uprawnienie do załączenia czuwania,
- użytkownik posiada dostęp do kilku stref obsługiwanych z manipulatora,
- żadna ze stref, do których użytkownik ma dostęp, nie czuwa,
- nie ma alarmu.

W menu dostępne są 2 funkcje:

Załącz wszystko	<i>załączenie czuwania we wszystkich strefach</i>
Załącz wybrane	<i>załączenie czuwania w wybranych strefach</i>

### 5.2.2 Menu wyłączenia czuwania

Menu wyłączenia czuwania zostanie wyświetlone jeżeli:

- użytkownik posiada uprawnienie do wyłączenia czuwania,
- użytkownik posiada dostęp do kilku stref obsługiwanych z manipulatora,
- co najmniej dwie strefy, do których użytkownik ma dostęp, czuwają.

W menu dostępne są 2 funkcje:

Wyłącz wszystko	<i>wyłączenie czuwania we wszystkich strefach</i>
Wyłącz wybrane	<i>wyłączenie czuwania w wybranych strefach</i>

## 5.3 [Hasło]\* – menu użytkownika

Po wpisaniu hasła i zatwierdzeniu klawiszem \* wyświetlane jest menu użytkownika. Lista dostępnych funkcji zależy od uprawnień użytkownika, stanu i konfiguracji systemu. W celu wyjścia z menu użytkownika należy nacisnąć klawisz \*. Manipulator automatycznie wyjdzie z menu, jeżeli od naciśnięcia ostatniego klawisza upłynęły 2 minuty.



Po wpisaniu hasła i zatwierdzeniu klawiszem \* na wyświetlaczu może pojawić się komunikat o potrzebie zmiany hasła lub notatka serwisowa.

### 5.3.1 Lista funkcji



Funkcje dostępne po wprowadzeniu hasła serwisowego zostały wyróżnione białym tekstem na czarnym tle. Ramką wyróżniono funkcje, które są dostępne dla administratorów.

Przepl.skas.al.

*przeгляд skasowanych alarmów z wejść z wybranej strefy*

**Przywróć system**

*przywracanie systemu po alarmie zweryfikowanym*

Wyłącz czuwanie

*wyłączenie czuwania w wybranych strefach*

Kasuj alarm

*skasowanie alarmu*

Kasuj al.innych

*skasowanie alarmu w innych partycjach*

Kas.powiad.tel.

*skasowanie powiadomienia telefonicznego*

Załącz czuwanie

*załączenie czuwania w wybranych strefach*

Zał. na 2 hasła

*rozpoczęcie załączenia czuwania na dwa hasła*

Wył. na 2 hasła

*rozpoczęcie wyłączenia czuwania na dwa hasła*

Odrocz. zał.cz.

*odroczenie automatycznego załączenia czuwania*

Ustaw odroczen.

*program. czasu odroczenia automatycznego załączenia czuwania*

Tryb załączenia

*wybór trybu załączenia czuwania*

Anuluj 1 hasło

*anulowanie zgody na zał./wył. czuwania na dwa hasła*

Zmiana hasła

*zmiana własnego hasła*

Zmiana has.tel

*zmiana własnego hasła telefonicznego*

**Zmiana prefiksów**

Prefix normalny

*programowanie prefiksu używanego normalnie*

Prefix przymus

*programowanie prefiksu używanego w sytuacji zagrożenia*

Czas przypomin.

*programowanie czasu przypominania o potrzebie zmiany prefiksu*

**Użytkownicy**

**Nowy użytkownik**

*dodanie nowego użytkownika*

Hasło

*programowanie hasła*

Hasło telefon.

*programowanie hasła telefonicznego*

Strefy

*przydział stref, do których użytkownik ma mieć dostęp*

Typ

*wybór typu hasła*

Schemat użytk.

*wybór schematu czasowego*

Czas istnienia

*programowanie czasu istnienia hasła*

Czas blokady

*programowanie czasu blokady*

Uprawnienia

*przydział uprawnień*

Klawiatury itp.

*przydział modułów, do których użytkownik ma mieć dostęp*

Nowa karta

*dodanie karty zbliżeniowej*

Usuń kartę

*usunięcie karty zbliżeniowej*

Nowa pastylka	<i>dodanie pastylki DALLAS</i>
Usuń pastylkę	<i>usunięcie pastylki DALLAS</i>
Nowy pilot RX	<i>dodanie pilota 433 MHz</i>
Usuń pilota RX	<i>usunięcie pilota 433 MHz</i>
Przycisk 1	<i>przypisanie funkcji do przycisku 1 w pilocie</i>
Przycisk 2	<i>przypisanie funkcji do przycisku 2 w pilocie</i>
Przycisk 3	<i>przypisanie funkcji do przycisku 3 w pilocie</i>
Przycisk 4	<i>przypisanie funkcji do przycisku 4 w pilocie</i>
Przycisk 1 i 2	<i>przypisanie funkcji do kombinacji przycisków 1 i 2 w pilocie</i>
Przycisk 1 i 3	<i>przypisanie funkcji do kombinacji przycisków 1 i 3 w pilocie</i>
Zdarzenia RX	<i>programowanie zasad generowania zdarzeń</i>
Nowy pilot ABAX	<i>dodanie pilota obsługiwane przez system ABAX 2 / ABAX</i>
Usuń pilot.ABAX	<i>usunięcie pilota obsługiwane przez system ABAX 2 / ABAX</i>
Przycisk 1	<i>przypisanie funkcji do przycisku 1 w pilocie</i>
Przycisk 2	<i>przypisanie funkcji do przycisku 2 w pilocie</i>
Przycisk 3	<i>przypisanie funkcji do przycisku 3 w pilocie</i>
Przycisk 4	<i>przypisanie funkcji do przycisku 4 w pilocie</i>
Przycisk 5	<i>przypisanie funkcji do przycisku 5 w pilocie</i>
Przycisk 1 i 5	<i>przypisanie funkcji do kombinacji przycisków 1 i 5 w pilocie</i>
Zdarzenia ABAX	<i>programowanie zasad generowania zdarzeń</i>
Potwierdz. ABAX	<i>programowanie zasad potwierdzania</i>
Nazwa	<i>programowanie nazwy użytkownika</i>

**Edycja użytka.**

[wybór użytkownika]

[lista parametrów identyczna jak w przypadku nowego użytkownika]

**Usunięcie użytka.***usunięcie użytkownika***Administratorzy****Nowy admin.**

Hasło	<i>dodanie nowego administratora</i>
Uprawnienia	<i>programowanie hasła</i>
Klawiatury itp.	<i>przydział uprawnień</i>
Nowa karta	<i>przydział modułów, do których administrator ma mieć dostęp</i>
Usuń kartę	<i>dodanie karty zbliżeniowej</i>
Nowa pastylka	<i>usunięcie karty zbliżeniowej</i>
Usuń pastylkę	<i>dodanie pastylki DALLAS</i>
Nowy pilot RX	<i>usunięcie pastylki DALLAS</i>
Usuń pilota RX	<i>dodanie pilota 433 MHz</i>
Przycisk 1	<i>usunięcie pilota 433 MHz</i>
Przycisk 2	<i>przypisanie funkcji do przycisku 1 w pilocie</i>
Przycisk 3	<i>przypisanie funkcji do przycisku 2 w pilocie</i>
Przycisk 4	<i>przypisanie funkcji do przycisku 3 w pilocie</i>
Przycisk 1 i 2	<i>przypisanie funkcji do przycisku 4 w pilocie</i>
Przycisk 1 i 3	<i>przypisanie funkcji do kombinacji przycisków 1 i 2 w pilocie</i>
Zdarzenia RX	<i>przypisanie funkcji do kombinacji przycisków 1 i 3 w pilocie</i>
	<i>programowanie zasad generowania zdarzeń</i>

Nowy pilot ABAX	<i> dodanie pilota obsługiwanego przez system ABAX 2 / ABAX</i>
Usuń pilot.ABAX	<i> usunięcie pilota obsługiwanego przez system ABAX 2 / ABAX</i>
Przycisk 1	<i> przypisanie funkcji do przycisku 1 w pilocie</i>
Przycisk 2	<i> przypisanie funkcji do przycisku 2 w pilocie</i>
Przycisk 3	<i> przypisanie funkcji do przycisku 3 w pilocie</i>
Przycisk 4	<i> przypisanie funkcji do przycisku 4 w pilocie</i>
Przycisk 5	<i> przypisanie funkcji do przycisku 5 w pilocie</i>
Przycisk 1 i 5	<i> przypisanie funkcji do kombinacji przycisków 1 i 5 w pilocie</i>
Zdarzenia ABAX	<i> programowanie zasad generowania zdarzeń</i>
Potwierdz. ABAX	<i> programowanie zasad potwierdzania</i>
Nazwa	<i> programowanie nazwy administratora</i>
<b>Edycja admin.</b>	<i> edycja istniejącego administratora</i>
[wybór administratora]	
[lista parametrów identyczna jak w przypadku nowego administratora]	
<b>Usunięcie adm.</b>	<i> usunięcie administratora</i>
<b>Blokowanie wej.</b>	
Blokady czasowe	<i> czasowe blokowanie wejść</i>
Blokady trwałe	<i> trwałe blokowanie wejść</i>
Program. zegara	<i> programowanie zegara centrali</i>
Stan systemu	<i> sprawdzenie awarii / sprawdzenie stanu systemu</i>
<b>Przegl. zdarzeń</b>	
<b>Wybrane</b>	
Wybór zdarzeń	<i> wybór typu zdarzeń, które mają być przeglądane</i>
Wybór stref	<i> wybór stref, z których zdarzenia mają być przeglądane</i>
Przeгляд	<i> przegląd wybranych zdarzeń</i>
Przeгляд Grade3	<i> przegląd zdarzeń wymaganych dla Grade 3</i>
Wszystkie	<i> przegląd wszystkich zdarzeń</i>
Zdarz. Grade3	<i> przegląd zdarzeń wymaganych dla Grade 3</i>
Reset czujek	<i> reset wyjść typu 43. ZASILANIE Z RESETEM</i>
Wył.zatrz.wyjść	<i> wyłączenie zatrzaśniętych wyjść centrali</i>
Kon.otwar.drzwi	<i> koniec otwarcia pożarowego drzwi</i>
<b>Zmiana opcji</b>	
Wymiana baterii	<i> umożliwienie wymiany baterii w manipulatorze bezprzewodowym</i>
Gong w manipul.	<i> włączenie/wyłączenie sygnalizacji GONG w manipulatorze</i>
Gong wyjść	<i> blokowanie sygn. naruszeń wejść na wyjściach typu 11. GONG</i>
Timery	<i> edycja timerów</i>
Temperatury	<i> edycja prog. temp. i histerezy dla wyjść typu 120. TERMOSTAT</i>
Timery stref	<i> programowanie timerów stref</i>
<b>Blok. sab.eksp.</b>	<i> blokowanie sabotaży ekspanderów</i>
<b>Stały dost.ser.</b>	<i> włączenie/wyłączenie stałego dostępu serwisu</i>
<b>Serwis edytuje</b>	<i> udostępnianie serwisowi edycji użytkowników</i>
<b>Serw. ZałWył...</b>	<i> udostępnianie serwisowi sterowania systemem</i>
<b>Stał. dos. DLOADX</b>	<i> włączenie/wyłączenie stałego dostępu programu DLOADX</i>
Adres DLOADX	<i> programowanie adresu komputera z programem DLOADX</i>



Adres GUARDX  
Skasowanie not.

*programowanie adresu komputera z programem GUARDX  
kasowanie notatki serwisowej*

## Testy

Stan stref

*sprawdzenie aktualnego stanu stref*

Stan wejść

*sprawdzenie aktualnego stanu wejść*

**Napięcia zasil.**

*sprawdzenie napięcia zasilania modułów*

Urządzenia rad.

*sprawdzenie poziomego sygnału radiowego urządzeń bezprzew.*

Temperatury

*sprawdzenie temperatury (urządzenia bezprz. z czujnikiem temp.)*

**Test wejść**

**Nowy**

Wej. właman.

*uruchomienie nowego testu wejść włamaniowych*

Wej. poż./tech.

*uruchomienie nowego testu wejść pożarowych i technicznych*

Wybrane wejście

*uruchomienie nowego testu pojedynczego wejścia*

Przegląd testu

*przegląd wyników testu*

Koniec testu

*wcześniejsze zakończenie testu*

Skasow. wyników

*skasowanie wyników testu*

**Test akumulatora.**

*test akumulatora i wejść 60. TECHNICZNA - AWARIA AKUMULATORA*

Ręczna tr.test.

*uruchomienie ręcznej transmisji testowej*

Test stacji 1A

*uruchomienie transmisji testowej do stacji 1 – podst. numer tel.*

Test stacji 1B

*uruchomienie transmisji testowej do stacji 1 – zapasowy numer tel.*

Test stacji 2A

*uruchomienie transmisji testowej do stacji 2 – podst. numer tel.*

Test stacji 2B

*uruchomienie transmisji testowej do stacji 2 – zapasowy numer tel.*

Test powiadam.

*uruchomienie testu powiadamiania*

Test odb. tel.

*wyświetlenie informacji na temat odbieranego połączenia tel.*

Test karty

*sprawdzenie numeru karty zbliżeniowej*

Test CA-64 PTSA

*uruchomienie testu tablicy synoptycznej*

**Przegląd admin.**

*przegląd administratorów*

Nazwa manipul.

*wyświetlenie nazwy manipulatora*

Plik w DLOADX

*wyświetlenie inf. o pliku programu DLOADX z danymi centrali*

Wersja centrali

*wyświetlenie informacji o wersji oprogramowania centrali*

Wersja prog.STM

*wyśw. inf. o wersji programu obsługującego zasilacz i wejścia*

IP/MAC/IMEI/ID

*wyśw. inf. o ETHM-1 / ETHM-1 Plus / INT-GSM / INT-GSM LTE*

Wersje modułów

*wyświetlenie informacji o wersji oprogramowania modułów*

Synchron. czasu

*uruchomienie synchronizacji czasu*

**Dostęp serwisu**

*programowanie czasu dostępu serwisu*

Otwórz drzwi

*otwarcie wybranych drzwi kontrolowanych przez system*

Sterowanie

*sterowanie wyjściami*

**Tryb serwisowy**

*uruchomienie trybu serwisowego*

**Przejęcie TS**

*przejęcie trybu serwisowego*

**Downloading**

**Start DWNL-RS**

*uruchomienie programowania lokalnego*

**Koniec DWNL-RS**

*zakończenie programowania lokalnego*

Start DWNL-MOD.

*uruchomienie komunikacji przez modem zewnętrzny*

Start DWNL-TEL

*uruchomienie komunikacji przez modem 300 bps*

ETHM-1 →DLOADX  
 ETHM-1 →GUARDX  
 INT-GSM →DLOADX  
 INT-GSM →GUARDX

*uruchomienie komunikacji z DLOADX przez ETHM-1 Plus*  
*uruchomienie komunikacji z GUARDX przez ETHM-1 Plus*  
*uruchomienie kom. z DLOADX przez INT-GSM / INT-GSM LTE*  
*uruchomienie kom. z GUARDX przez INT-GSM / INT-GSM LTE*

### 5.3.2 Uruchamianie funkcji

1. Przy pomocy klawiszy ▼ i ▲ znaleźć żądane podmenu lub funkcję. Aktualnie wybrane podmenu lub funkcja wskazywana jest strzałką (➔) z lewej strony.
2. Nacisnąć klawisz ► lub #, żeby wejść w podmenu (klawisz ◀ umożliwia wyjście z podmenu) lub uruchomić funkcję.

### 5.3.3 Skróty w menu



*Instalator może wyłączyć obsługę skrótów w menu użytkownika.*

Do niektórych elementów menu (podmenu, funkcje) można uzyskać szybki dostęp dzięki skrótom. Naciśnięcie klawisza oznaczonego cyfrą (lub sekwencji klawiszy) spowoduje wejście w podmenu lub uruchomienie funkcji. Lista podmenu i funkcji dostępnych przy pomocy skrótów przedstawiona została poniżej. Skróty podane zostały w nawiasach kwadratowych.

- [1] Zmiana hasła
- [2] Użytkownicy
  - [21] Nowy użytkownik
  - [22] Edycja użytkownika
  - [23] Usunięcie użytkownika



*Jeżeli serwis nie może edytować użytkowników, skróty zaczynające się od cyfry 2 umożliwiają serwisowi uruchamianie funkcji z podmenu ADMINISTRATORZY.*

- [4] Blokowanie wejść
  - [41] Blokady czasowe
  - [42] Blokady trwałe
- [5] Przegląd zdarzeń
  - [51] Przegląd wybranych zdarzeń
  - [52] Przegląd wszystkich zdarzeń
- [6] Programowanie zegara
- [7] Stan systemu
- [8] Sterowanie
- [9] Tryb serwisowy
- [0] Downloading
  - [01] Start DWNL-RS
  - [02] Koniec DWNL-RS
  - [03] Start DWNL-MOD.
  - [04] Start DWNL-TEL
  - [07] ETHM-1 →DLOADX
  - [08] ETHM-1 →GUARDX
  - [09] INT-GSM →DLOADX
  - [00] INT-GSM →GUARDX

### 5.3.4 Wprowadzanie danych przy pomocy manipulatora

Dane są zapisywane w centrali po naciśnięciu klawisza # (w niektórych manipulatorach dostępny jest dodatkowo klawisz **OK**, pełniący identyczną funkcję). Klawisz \* umożliwia wyjście z funkcji bez zapisania zmian.

Poniżej opisano ogólne zasady wprowadzania danych, jednak w przypadku niektórych funkcji mogą one być inne.

#### Wybór z listy pojedynczego wyboru


W górnej linii wyświetlacza znajduje się opis funkcji, a w dolnej aktualnie wybrana pozycja. Listę przewija się przy pomocy klawisza ▼ (w dół) lub ▲ (w górę). Klawisze ► i ◀ nie są wykorzystywane.

#### Wybór z listy wielokrotnego wyboru

Funkcje, które pozwalają dokonać wielokrotnego wyboru, można rozpoznać po tym, że po prawej stronie wyświetlacza znajduje się dodatkowy symbol:


- – wyświetlana pozycja jest wybrana / opcja jest włączona,
- – wyświetlana pozycja nie jest wybrana / opcja jest wyłączona.

Naciśnięcie klawisza z dowolną cyfrą (w niektórych funkcjach nie dotyczy to klawisza 0) powoduje zmianę wyświetlanego aktualnie symbolu na drugi. Listę przewija się przy pomocy klawisza ▼ (w dół) lub ▲ (w górę). W przypadku niektórych funkcji, po naciśnięciu klawisza 0 można wprowadzić numer pozycji, która ma być edytowana (np. numer wejścia, które ma zostać zablokowane / odblokowane). Przyspiesza to wyszukiwanie.

W przypadku niektórych funkcji, naciśnięcie klawisza ► lub ◀ przełącza manipulator w **graficzny tryb programowania**. Przy pomocy symboli ■ i • prezentowany jest na wyświetlaczu bieżący status do 32 dostępnych w ramach funkcji pozycji (mogą to być np. wejścia, strefy itp.). W przypadku blokowania wejść, dodatkowo używany jest symbol ■. Klawisz ► przesuwa kursor w prawo, a klawisz ◀ w lewo. Jeżeli lista pozycji jest dłuższa niż 32, naciśnięcie klawisza ►, gdy kursor jest na ostatniej pozycji spowoduje wyświetlenie następnej listy, a naciśnięcie klawisza ◀, gdy kursor jest na pierwszej pozycji – poprzedniej listy (patrz też opis diod LED  s. 8). W trybie graficznym trzykrotne naciśnięcie w ciągu 3 sekund klawisza 0, 1 lub 2 spowoduje:

- 000** - wyświetlenie na wszystkich dostępnych pozycjach symbolu • ,
- 111** - wyświetlenie na wszystkich dostępnych pozycjach symbolu ■ ,
- 222** - odwrócenie dokonanego wyboru: na wszystkich pozycjach, gdzie wyświetlany był symbol • pojawi się ■ , a gdzie był ■ – będzie • .

Po naciśnięciu klawisza ▼ lub ▲ manipulator wraca do trybu tekstowego.



Rys. 3. Przykład prezentowania informacji w graficznym trybie programowania. Pola puste są niedostępne do edycji.

#### Wprowadzanie liczb dziesiętnych i szesnastkowych

Cyfry wpisuje się poprzez naciśnięcie odpowiednich klawiszy. Znaki od A do F dostępne są pod klawiszami oznaczonymi cyframi 2 i 3. Klawisze te należy naciskać tak długo, aż pojawi się żądany znak.

## Wprowadzanie nazw

Poszczególne klawisze należy naciskać tak długo, aż pojawi się żądany znak. Znaki dostępne w manipulatorze prezentowane są w tabeli 3. Dłuższe przytrzymanie klawisza spowoduje wyświetlenie cyfry przypisanej do klawisza.

W górnej linii wyświetlacza, po lewej stronie, wyświetlana jest informacja o wielkości liter: [Abc], [ABC] lub [abc] (zostanie wyświetlona po naciśnięciu dowolnego klawisza i będzie wyświetlana przez kilka sekund od ostatniego naciśnięcia klawisza).

Klawisz ► przesuwa kursor w prawo, a klawisz ◀ w lewo. Klawisz ▲ kasuje znak z lewej strony kursora.

Klawisz	Znaki dostępne po kolejnym naciśnięciu klawisza																				
1	!	?	'	`	←	"	{	}	\$	%	&	@	\	^		↵	#	1			
2	a	ą	b	c	ć	2															
3	d	e	ę	f	3																
4	g	h	i	4																	
5	j	k	l	ł	5																
6	m	n	ń	o	ó	6															
7	p	q	r	s	ś	7															
8	t	u	v	.	■	■	▢	↑	←	→	↓	8									
9	w	x	y	z	ż	ź	9														
0	.	,	:	;	+	-	*	/	=	_	<	>	(	)	[	]	0				

Tabela 3. Znaki dostępne podczas wprowadzania nazw. Duże litery dostępne są pod tymi samymi klawiszami (zmiana wielkości liter: klawisz ▼).

### 5.3.5 Opis funkcji użytkownika

**Przegląd skasowanych alarmów** – dostępna, jeśli po skasowaniu alarmu użytkownik nie dokonał przeglądu naruszonych wejść. Pozwala sprawdzić, które wejścia wywołały alarm. Po zakończeniu przeglądu funkcja jest niedostępna.

**Przywróć system** – dostępna dla serwisu, jeżeli w centrali włączona jest opcja NIE ZAŁĄCZAJ CZUWANIA PO ALARMIE ZWERYFIKOWANYM i miał miejsce alarm zweryfikowany. Po wystąpieniu alarmu zweryfikowanego konieczne jest przywrócenie systemu przy pomocy tej funkcji, zanim możliwe będzie ponowne załączenie czuwania.

**Wyłącz czuwanie** – pozwala wyłączyć czuwanie w strefach dostępnych dla użytkownika z danego manipulatora.

**Kasuj alarm** – umożliwia zakończenie sygnalizacji alarmu w systemie.

**Kasuj alarmy innych partycji** – umożliwia skasowanie sygnalizacji alarmów z innych partycji, do których użytkownik normalnie nie ma dostępu.

**Kasuj powiadomienie telefoniczne** – przerywa powiadomienie telefoniczne.



*Powiadomienie może być kasowane automatycznie razem z kasowaniem alarmu. Zasady kasowania powiadomienia określa instalator.*

**Załącz czuwanie** – umożliwia załączenie czuwania w strefach dostępnych dla użytkownika z danego manipulatora.

**Załącz na 2 hasła** – umożliwia zainicjowanie załączania czuwania w strefach wymagających podania 2 haseł.

**Wyłącz na 2 hasła** – umożliwia zainicjowanie wyłączenia czuwania w strefach wymagających podania 2 haseł.

**Odroczenie załączenia czuwania** – dostępna, gdy trwa odliczanie opóźnienia autouzbrojenia. Pozwala odroczyć o zaprogramowany czas automatyczne załączenie czuwania w strefie, w której trwa odliczanie opóźnienia autouzbrojenia. Wpisanie samych zer oznacza zablokowanie autouzbrojenia (do następnego terminu autouzbrojenia).

**Ustaw odroczenie załączenia czuwania** – dostępna, jeżeli co najmniej dla jednej strefy zaprogramowany jest czas opóźnienia autouzbrojenia i w strefie tej nie jest on aktualnie odliczany. Pozwala odroczyć o zaprogramowany czas automatyczne załączenie czuwania w strefie.

**Tryb załączenia** – umożliwia wybór typu czuwania, który ma zostać załączony (w nawiasie kwadratowym podano klawisz skrót):

[0] **pełne czuwanie** (do stosowania, gdy wszyscy opuścili chroniony obszar),

[1] **pełne czuwanie + blokady** (umożliwia pozostanie w chronionym obszarze) – zablokowane zostaną wejścia, dla których instalator włączył opcję BLOKOWANE PRZY BRAKU WYJŚCIA Z OBIEKTU,

[2] **czuwanie bez wewnętrznych** (umożliwia pozostanie w chronionym obszarze):

- wejścia wewnętrzne (typ reakcji 3. OPÓŹNIONA WEWNĘTRZNA) nie będą czuwać,
- naruszenie wejścia zewnętrznego (typ reakcji 8. ZEWNĘTRZNA) wywoła cichy alarm,
- naruszenie innego wejścia alarmowego wywoła głośny alarm.

[3] **czuwanie bez wewnętrznych i bez czasu na wejście** (umożliwia pozostanie w chronionym obszarze – do stosowania, gdy nikt już nie będzie wchodził do chronionego obszaru) – typ czuwania analogiczny do poprzedniego, ale wejścia opóźnione działają jak natychmiastowe (nie ma czasu na wejście).

**Anuluj 1 hasło** – jeżeli czuwanie jest załączane / wyłączane przy pomocy dwóch haseł i pierwsze hasło zostało wprowadzone, można jeszcze anulować zgodę na załączenie / wyłączenie czuwania.

**Zmiana hasła** – pozwala użytkownikowi na zmianę własnego hasła.

**Zmiana hasła telefonicznego** – pozwala użytkownikowi na zmianę własnego hasła telefonicznego.

**Zmiana prefiksów** – dostępna dla administratora, jeżeli instalator przewidział stosowanie prefiksów w systemie (określił długość prefiksów). Umożliwia programowanie prefiksów oraz czasu przypominania o potrzebie zmiany prefiksu. Każde hasło będzie musiało zostać poprzedzone prefiksem:

**normalny** – do codziennego użytku. Fabrycznie składa się z cyfr 0 w odpowiedniej liczbie (np. jeśli długość prefiksu ustalona została na 4, domyślny prefiks ma postać: 0000),

**PRZYMUS** – do stosowania, gdy użytkownik został zmuszony do wprowadzenia hasła. Jego użycie wywoła cichy alarm. Fabrycznie składa się z cyfr 4 w odpowiedniej liczbie (np. jeśli długość prefiksu ustalona została na 3, domyślny prefiks ma postać: 444).

**Użytkownicy** – w podmenu dostępne są następujące funkcje:

**Nowy użytkownik** – umożliwia utworzenie nowego użytkownika (patrz: „Dodanie nowego użytkownika” s. 30).

**Edycja użytkownika** – umożliwia edycję istniejących użytkowników (patrz: „Edycja użytkownika” s. 30).

**Usunięcie użytkownika** – umożliwia kasowanie istniejących użytkowników (patrz: „Usunięcie użytkownika” s. 30).



*Administrator określa, czy serwis ma dostęp do podmenu UŻYTKOWNICY (opcja SERWIS EDYTUJE w podmenu ZMIANA OPCJI).*

**Administratorzy** – w podmenu dostępne są dla serwisu następujące funkcje:

**Nowy administrator** – umożliwia utworzenie nowego administratora.

**Edycja administratora** – umożliwia edycję istniejących administratorów.

**Usunięcie administratora** – umożliwia kasowanie istniejących administratorów.

**Blokowanie wejść** – w podmenu dostępne są następujące funkcje:

**Blokady czasowe** – umożliwia czasowe blokowanie wejść (patrz: „Czasowe blokowanie wejść” s. 33).

**Blokady trwałe** – umożliwia trwałe blokowanie wejść (patrz: „Trwałe blokowanie wejść” s. 33).



*Jeżeli instalator włączył opcję globalną GRADE 3, funkcja BLOKADY TRWAŁE dostępna jest tylko dla serwisu.*

**Programowanie zegara** – pozwala zaprogramować zegar centrali. Dane wprowadzane są w formacie:

czas – godzina:minuta:sekunda,

data – dzień:miesiąc:rok.

**Stan systemu** – pozwala przejrzeć awarie, a jeżeli instalator włączył opcję GRADE 3, dodatkowo alarmy i zablokowane wejścia oraz sprawdzić stan stref.

**Przegląd zdarzeń** – w podmenu dostępne są funkcje umożliwiające przegląd zdarzeń zapisanych w pamięci centrali (patrz: „Przeglądanie zdarzeń” s. 34).

**Reset czujek** – uruchomienie funkcji spowoduje chwilowe wyłączenie wyjść typu 43. ZASILANIE Z RESETEM, co pozwala skasować pamięć alarmu czujek zasilanych z tych wyjść (np. czujek pożarowych).

**Wyłączenie zatrzaśniętych wyjść** – umożliwia wyłączenie niektórych wyjść centrali, dla których włączona jest opcja ZATRZASK, oraz wyjść typu 9. ALARM DAY, 12. CICHY ALARM i 116. SYGNALIZATOR WEWNĘTRZNY.

**Koniec otwarcia pożarowego drzwi** – przywraca normalny tryb pracy wszystkich modułów realizujących funkcje kontroli dostępu (w przypadku pożaru drzwi kontrolowane przez te moduły mogą być automatycznie odblokowywane).

**Zmiana opcji** – w podmenu dostępne są następujące funkcje:

**Wymiana baterii** – umożliwia wyłączenie na 3 minuty ochrony sabotażowej w wybranym manipulatorze bezprzewodowym. W tym czasie można otworzyć obudowę manipulatora i wymienić baterię. Funkcja dostępna, jeżeli w systemie alarmowym zainstalowany jest manipulator bezprzewodowy. Funkcja jest wspierana przez kontroler ACU-120 / ACU-270 z wersją oprogramowania 5.03 i kontroler ACU-220 / ACU-280.

**Gong w manipulatorze** – umożliwia włączenie lub wyłączenie sygnalizacji GONG w manipulatorze. Sygnalizacja GONG to pięć krótkich dźwięków, przy pomocy których manipulator informuje np. o otwarciu drzwi lub okna, gdy system nie czuwa. Instalator określa, które wejścia systemu alarmowego mogą wyzwolić sygnalizację GONG.

**Gong wyjść** – umożliwia zablokowanie sygnalizacji naruszeń wejść z wybranych stref na wyjściu typu 11. GONG.

**Timery** – pozwala programować parametry timerów sterujących wyjściami typu 120. TERMOSTAT i innych timerów, na których edycję zezwolił instalator.

**Temperatury** – umożliwia edycję progów temperatury i histerezy dla wyjść typu 120. TERMOSTAT (patrz „Programowanie ustawień wyjścia termostatycznego” s. 36).

**Timery stref** – pozwala zaprogramować timery stref (patrz: „Programowanie timera strefy” s. 37).



**Blokowanie sabotaży ekspanderów** – umożliwia tymczasowe wyłączenie kontroli sabotaży ekspanderów. W przypadku jakichkolwiek problemów z modułami rozszerzającymi, należy o tym poinformować serwis.

**Stały dostęp serwisu** – opcja dostępna dla administratora. Jeżeli jest włączona, serwis ma stały dostęp do systemu alarmowego, co m.in. pozwala programować centralę przy pomocy manipulatora LCD lub programu DLOADX.



*Włączenie opcji STAŁY DOSTĘP SERWISU kasuje czas dostępu serwisu zaprogramowany przy pomocy funkcji DOSTĘP SERWISU. Z kolei zaprogramowanie czasu dostępu serwisu wyłączy opcję STAŁY DOSTĘP SERWISU.*

**Serwis edytuje** – opcja dostępna dla administratora. Jej włączenie umożliwi serwisowi dodawanie, edycję i usuwanie użytkowników w partycji administratora.

**Serwis załącza/wyłącza/kasuje/blokuje** – opcja dostępna dla administratora. Jeżeli jest włączona, serwis może załączać i wyłączać czuwanie, kasować alarmy oraz blokować wejścia w partycji administratora.

**Stały dostęp DLOADX** – opcja dostępna dla administratora. Jeżeli jest włączona, możliwe jest programowanie centrali przy pomocy programu DLOADX niezależnie od tego, czy serwis ma dostęp do systemu alarmowego.

**Adres DLOADX** – pozwala zaprogramować adres komputera, na którym zainstalowany jest program DLOADX. Jeżeli adres jest zaprogramowany, użytkownicy centrali mogą uruchamiać z manipulatora komunikację z programem DLOADX za pośrednictwem modułu ETHM-1 Plus / ETHM-1 / INT-GSM / INT-GSM LTE (patrz: opis funkcji ETHM-1 →DLOADX i INT-GSM →DLOADX dostępnych w podmenu DOWNLOADING). Adres można wprowadzić w formie nazwy lub adresu IP.

**Adres GUARDX** – pozwala zaprogramować adres komputera, na którym zainstalowany jest program GUARDX. Jeżeli adres jest zaprogramowany, użytkownicy centrali mogą uruchamiać z manipulatora komunikację z programem GUARDX za pośrednictwem modułu ETHM-1 Plus / ETHM-1 / INT-GSM / INT-GSM LTE (patrz: opis funkcji ETHM-1 →GUARDX i INT-GSM →GUARDX dostępnych w podmenu DOWNLOADING). Adres można wprowadzić w formie nazwy lub adresu IP.

**Skasowanie notatki** – pozwala skasować notatkę serwisową.

**Testy** – w podmenu dostępne są następujące funkcje:

**Stan stref** – pozwala sprawdzić stan stref dostępnych dla użytkownika i obsługiwanych przez manipulator. Stan strefy jest prezentowany przy pomocy symbolu. Liczby umieszczone na szybko umożliwiają identyfikację numerów stref. Fabrycznie stan stref przedstawiany jest przy pomocy następujących symboli (instalator może je zmienić):

- b - czasowa blokada strefy,
- ? - czas na wejście,
- W - czas na wyjście (mniejszy od 10 sekund),
- w - czas na wyjście (większy od 10 sekund),
- P - alarm pożarowy,
- A - alarm,
- p - pamięć alarmu pożarowego,
- a - pamięć alarmu,
- c - strefa czuwa,
- - naruszone wejścia,
- - strefa nie czuwa, wejścia OK.

**Stan wejść** – pozwala sprawdzić stan wejść w strefach dostępnych dla użytkownika i obsługiwanych przez manipulator. Stan wejścia jest prezentowany przy pomocy

symbolu. Liczby umieszczone na szybcie umożliwiają identyfikację numerów wejść. Po uruchomieniu funkcji wyświetlany jest stan wejść 1-32. Klawisze ► i ◀ pozwalają wyświetlić stan innych wejść (patrz też opis diod LED ☐ s. 8). Fabrycznie stan wejść przedstawiany jest przy pomocy następujących symboli (instalator może je zmienić):

- b - blokada wejścia,
- l - awaria "długie naruszenie",
- f - awaria "brak naruszenia",
- S - alarm sabotażowy,
- A - alarm,
- - sabotaż wejścia,
- M - maskowanie,
- - naruszenie wejścia,
- s - pamięć alarmu sabotażowego,
- m - pamięć maskowania,
- a - pamięć alarmu,
- - wejście OK.

**Napięcia zasilania** – dostępna dla serwisu. Pozwala sprawdzić napięcie zasilania poszczególnych ekspanderów.

**Temperatury** – umożliwia sprawdzenie temperatury. Informacji o temperaturze dostarczają bezprzewodowe czujki temperatury lub urządzenia bezprzewodowe ABAX 2 wyposażone w czujnik temperatury.

**Urządzenia radiowe** – pozwala sprawdzić poziom sygnału radiowego urządzeń bezprzewodowych systemu ABAX 2 / ABAX współpracujących z centralą.

**Test wejść** – w podmenu dostępne są funkcje umożliwiające przetestowanie czujek podłączonych do wejść (patrz: „Testowanie wejść” s. 38).

**Test akumulatora** – dostępna dla serwisu. Po jej uruchomieniu centrala wygeneruje zdarzenia informujące o stanie akumulatorów płyty głównej i ekspanderów przewodowych z zasilaczem. Dodatkowo analizowany jest stan wejść o reakcji 60. TECHNICZNA - AWARIA AKUMULATORA.

**Ręczna transmisja testowa** – generuje zdarzenie, które uruchamia procedurę przesłania komunikatu do stacji monitorującej (kod wysyłany z identyfikatorem systemowym).

**Test stacji monitorującej** (1A, 1B, 2A, 2B) – umożliwia wysłanie transmisji testowej do stacji monitorującej (osobne funkcje dla każdego z numerów telefonu). W trakcie wysyłania transmisji komunikaty na wyświetlaczu informują o aktualnie wykonywanej czynności. Funkcja przydatna podczas uruchamiania monitoringu lub w przypadku awarii monitorowania.

**Test powiadamiania** – pozwala przetestować powiadamianie. Po uruchomieniu funkcji należy:

1. Wpisać numer telefonu (numer porządkowy na liście telefonów).
2. Nacisnąć klawisz ▼.
3. Wpisać numer komunikatu głosowego.
4. Nacisnąć klawisz #. Centrala zadzwoni pod wskazany numer i odtworzy komunikat.

**Test odbierania telefonu** – po uruchomieniu funkcji, w trakcie odbierania połączenia telefonicznego wyświetlane są informacje o ilości dzwonek i o odebraniu połączenia telefonicznego.

**Test karty** – pozwala sprawdzić numer karty zbliżeniowej oraz ustalić, do kogo ona należy (o ile karta należy do użytkownika systemu).



**Test CA-64 PTSA** – pozwala przetestować tablicę synoptyczną.

**Przegląd administratorów** – dostępna dla administratora. Pozwala sprawdzić, w których partycjach są utworzeni administratorzy.

**Nazwa manipulatora** – umożliwi sprawdzenie nazwy danego manipulatora.

**Plik w DLOADX** – wyświetla datę i czas zapisania danych w centrali przy pomocy programu DLOADX oraz nazwę pliku z danymi centrali.

**Wersja centrali** – wyświetla informację o wersji oprogramowania centrali.

**Wersja programu STM** – wyświetla informację o wersji oprogramowania procesora obsługującego zasilacz i wejścia centrali.

**IP/MAC/IMEI/ID** – wyświetla informacje dotyczące zainstalowanych w systemie modułów ETHM-1 Plus / ETHM-1 / INT-GSM / INT-GSM LTE. W przypadku modułu ETHM-1 Plus / ETHM-1 są to następujące informacje:

- adres lokalny,
- numer MAC,
- adres publiczny,
- indywidualny numer identyfikacyjny przydzielony modułowi ETHM-1 Plus przez serwer SATEL [ID].

W przypadku modułu INT-GSM / INT-GSM LTE są to następujące informacje:

- numer IMEI,
- indywidualny numer identyfikacyjny przydzielony modułowi INT-GSM / INT-GSM LTE przez serwer SATEL [ID],
- poziom sygnału komórkowego dla karty SIM1 / SIM2,
- operator sieci, do której zalogowana jest karta SIM1 / SIM2,
- stan konta dla karty SIM1 / SIM2 (należy nacisnąć #, aby zobaczyć stan konta).

Przewijanie informacji umożliwiają klawisze ► i ◀. Jeżeli do centrali podłączonych jest kilka modułów, listę modułów można przewijać przy pomocy klawiszy ▼ i ▲.



*Jeżeli moduł INT-GSM / INT-GSM LTE jest podłączony do modułu ETHM-1 Plus, wyświetlane są informacje dotyczące obu modułów, ale numer IMEI modułu INT-GSM / INT-GSM LTE nie jest wyświetlany.*

**Wersje modułów** – pozwala sprawdzić wersje oprogramowania urządzeń podłączonych do magistral komunikacyjnych centrali.

**Synchronizacja czasu** – pozwala ręcznie uruchomić synchronizację zegara centrali z serwerem czasu. Dotyczy centrali, do której podłączony jest moduł ETHM-1 / ETHM-1 Plus / INT-GSM / INT-GSM LTE. W centrali musi być zaprogramowany adres serwera synchronizacji czasu.



*Funkcja jest niedostępna, jeżeli trwa synchronizacja czasu. Automatyczna synchronizacja czasu odbywa się codziennie o 05:30 i po restarcie centrali.*

**Dostęp serwisu** – dostępna dla administratora. Umożliwia określenie czasu dostępu serwisu do systemu alarmowego. Czas programuje się w godzinach. Zaprogramowanie wartości 0 oznacza wyłączenie dostępu serwisu.

**Otwórz drzwi** – umożliwia otwarcie drzwi kontrolowanych przez system alarmowy (moduły realizujące funkcje kontroli dostępu) lub włączenie wyjść typu 101. WCZYTANIE KARTY W MODULE.

**Sterowanie** – umożliwia sterowanie urządzeniami podłączonymi do wyjść typu PRZEŁĄCZNIK MONO, PRZEŁĄCZNIK BI, PRZEKAŹNIK TELEFONICZNY, ROLETA W GÓRĘ i ROLETA W DÓŁ (patrz: „Sterowanie” s. 39).

**Tryb serwisowy** – dostępna dla serwisu. Uruchamia tryb serwisowy.

**Przejęcie TS** – dostępna dla serwisu. Jeżeli tryb serwisowy uruchomiony został przy pomocy innego manipulatora, można go przejąć, tzn. wyświetlić menu serwisowe w manipulatorze, na którym uruchomiona została funkcja PRZEJĘCIE TS.

**Downloading** – w podmenu dostępne są następujące funkcje:

**Start DWNL-RS** – dostępna dla serwisu. Umożliwia uruchomienie komunikacji z programem DLOADX za pośrednictwem portu RS-232 / USB centrali (programowanie lokalne).

**Koniec DWNL-RS** – dostępna dla serwisu. Kończy programowanie lokalne centrali.

**Start DWNL-MOD.** – umożliwia uruchomienie komunikacji z programem DLOADX za pośrednictwem modemu zewnętrznego (analogowego, GSM lub ISDN).

**Start DWNL-TEL** – umożliwia uruchomienie komunikacji z programem DLOADX za pośrednictwem modemu 300 bps.

**ETHM-1 →DLOADX** – umożliwia uruchomienie komunikacji z programem DLOADX za pośrednictwem modułu ETHM-1 (wersja oprogramowania 1.03 lub nowsza) / ETHM-1 Plus. Komunikacja odbywa się przez sieć Ethernet. Jeżeli do modułu ETHM-1 Plus podłączony jest moduł INT-GSM / INT-GSM LTE i nie uda się nawiązać komunikacji przez Ethernet, podjęta zostanie próba nawiązania komunikacji przez sieć komórkową danych.

**ETHM-1 →GUARDX** – umożliwia uruchomienie komunikacji z programem GUARDX za pośrednictwem modułu ETHM-1 (wersja oprogramowania 1.03 lub nowsza) / ETHM-1 Plus. Komunikacja odbywa się przez sieć Ethernet. Jeżeli do modułu ETHM-1 Plus podłączony jest moduł INT-GSM / INT-GSM LTE i nie uda się nawiązać komunikacji przez Ethernet, podjęta zostanie próba nawiązania komunikacji przez sieć komórkową danych.

**INT-GSM →DLOADX** – umożliwia uruchomienie komunikacji z programem DLOADX za pośrednictwem modułu INT-GSM / INT-GSM LTE. Komunikacja odbywa się przez sieć komórkową danych.

**INT-GSM →GUARDX** – umożliwia uruchomienie komunikacji z programem GUARDX za pośrednictwem modułu INT-GSM / INT-GSM LTE. Komunikacja odbywa się przez sieć komórkową danych.

## 5.4 Załączenie czuwania

---

W rozdziale opisane zostały operacje, które wykonać musi użytkownik przy pomocy manipulatora, aby rozpocząć procedurę załączenia czuwania. Procedura załączenia czuwania kończy się równocześnie z końcem czasu na wyjście (jeśli kończy się powodzeniem, zostaje załączone czuwanie – patrz też „Niepowodzenie procedury załączania czuwania” s. 26). Jeżeli czas na wyjście jest równy 0, czuwanie zostanie załączone natychmiast.



*Instalator może tak skonfigurować system alarmowy, że funkcje służące do załączenia czuwania będą niedostępne po sabotażu. Komunikat na wyświetlaczu będzie informował, że należy wezwać serwis. Dopiero po wpisaniu hasła serwisowego i zatwierdzeniu klawiszem #, funkcje służące do załączenia czuwania będą znowu dostępne.*

### 5.4.1 Załączenie pełnego czuwania bez wybierania stref

Załączenie czuwania bez wyboru stref jest możliwe, gdy żadna ze stref, do których użytkownik ma dostęp, nie czuwa i manipulator nie sygnalizuje alarmu.

1. Wpisać hasło i zatwierdzić klawiszem #.

2. Gdy zostanie wyświetlona funkcja ZAŁĄCZ WSZYSTKO, nacisnąć klawisz **#**. We wszystkich strefach, do których użytkownik ma dostęp i które obsługiwane są przez manipulator, rozpocznie się procedura załączenia czuwania.



*Jeżeli użytkownik może załączyć czuwanie tylko w jednej strefie, już po wprowadzeniu hasła i zatwierdzeniu klawiszem **#** rozpocznie się procedura załączenia czuwania.*

### 5.4.2 Załączenie pełnego czuwania w wybranych strefach

1. Wpisać hasło i zatwierdzić klawiszem **\***.
2. Przy pomocy klawisza **▼** przewijać menu aż znaleziona zostanie funkcja ZAŁĄCZ CZUWANIE.
3. Nacisnąć klawisz **#**. Zostanie wyświetlona lista stref, w których można załączyć czuwanie.
4. Przy pomocy klawiszy **▼** i **▲** znaleźć na liście strefę, w której ma zostać załączone czuwanie (albo nacisnąć klawisz 0 i wprowadzić numer strefy).
5. Nacisnąć jeden z klawiszy z cyframi od 1 do 9. Symbol **\*** w prawym górnym rogu zostanie zastąpiony symbolem **■** (patrz też „Wybór z listy wielokrotnego wyboru” s. 17).
6. Czynności z punktów 4 i 5 powtórzyć dla kolejnych stref, w których ma zostać załączone czuwanie.
7. Po wybraniu stref, w których ma zostać załączone czuwanie, nacisnąć klawisz **#**.

Czuwanie w wybranych strefach można też załączyć przy pomocy funkcji ZAŁĄCZ WYBRANE, dostępnej po wpisaniu hasła i zatwierdzeniu klawiszem **#**, jednak tylko wówczas, gdy żadna ze stref, do których użytkownik ma dostęp, nie czuwa i manipulator nie sygnalizuje alarmu.

### 5.4.3 Załączenie wybranego typu czuwania

1. Wpisać hasło i zatwierdzić klawiszem **\***.
2. Przy pomocy klawisza **▼** przewijać menu aż znaleziona zostanie funkcja TRYB ZAŁĄCZENIA.
3. Nacisnąć klawisz **#**. Zostanie wyświetlona lista typów czuwania (patrz: opis funkcji TRYB ZAŁĄCZENIA s. 19).
4. Przy pomocy klawiszy **▲** i **▼** znaleźć typ czuwania, który ma zostać załączony, a następnie nacisnąć klawisz **#**.
5. Gdy zostanie wyświetlona funkcja ZAŁĄCZ CZUWANIE, nacisnąć klawisz **#**. Postępować analogicznie, jak w przypadku załączania pełnego czuwania w wybranych strefach (punkty 4-7).

### 5.4.4 Szybkie załączenie czuwania

Instalator może zezwolić na załączanie czuwania bez autoryzacji użytkownika. Czuwanie jest załączane w strefach wskazanych przez instalatora.

1. Wybrać typ czuwania, który ma zostać załączony (nacisnąć jeden z klawiszy: 0 – pełne czuwanie; 1 – pełne czuwanie + blokady; 2 – czuwanie bez wewnętrznych; 3 – czuwanie bez wewnętrznych i bez czasu na wejście).
2. Nacisnąć klawisz **#**. Rozpocznie się procedura załączania czuwania.

### 5.4.5 Odmowa załączenia czuwania

Instalator może zaprogramować centralę w taki sposób, że nie uda się rozpocząć procedury załączenia czuwania, jeśli:

- w strefie naruszone jest wejście,
- w systemie jest awaria (w tym sabotaż),

- miał miejsce alarm zweryfikowany.

Manipulator poinformuje o odmowie załączenia czuwania przy pomocy komunikatu precyzującego przyczynę odmowy.



*Jeżeli po alarmie zweryfikowanym załączenie czuwania jest niemożliwe, należy wezwać serwis. Dopiero po interwencji serwisu możliwe będzie załączenie czuwania (patrz: opis funkcji PRZYWRÓC SYSTEM s. 18).*

### **Blokowanie naruszonych wejść przy załączaniu czuwania**

Jeżeli nie udało się załączyć czuwania, a komunikat na wyświetlaczu informuje, że są naruszone wejścia, można przejrzeć listę tych wejść po naciśnięciu klawisza 2. Listę można przewijać przy pomocy klawiszy ▼ i ▲. Po naciśnięciu klawisza 4 dane wejście można zablokować. Komunikat na wyświetlaczu poprosi o naciśnięcie klawisza 1 w celu potwierdzenia, że wejście ma zostać zablokowane.

### **Wymuszone załączenie czuwania**

Jeśli nie udało się załączyć czuwania, komunikat na wyświetlaczu może dopuszczać wymuszenie załączenia czuwania (1=Zał.). Po naciśnięciu klawisza 1, czuwanie zostanie załączone pomimo naruszonego wejścia lub awarii.

#### **5.4.6 Niepowodzenie procedury załączania czuwania**

Jeżeli instalator włączył opcję globalną GRADE 3, procedura załączania czuwania może się zakończyć niepowodzeniem. Czuwanie nie zostanie załączone, jeśli w chwili zakończenia odliczania czasu na wyjście:

- w strefie jest naruszone wejście, które nie było naruszone, gdy rozpoczęta została procedura załączenia czuwania,
- ma miejsce awaria, której nie było, gdy rozpoczęta została procedura załączenia czuwania.

#### **5.4.7 Skrócenie czasu na wyjście**

Jeżeli instalator dopuścił taką możliwość, czas na wyjście ze strefy może zostać skrócony po naciśnięciu kolejno klawiszy 9 i #. Czas na wyjście można skrócić używając tego samego manipulatora, przy pomocy którego załączone zostało czuwanie.

### **5.5 Wyłączenie czuwania i kasowanie alarmu**

---

Wpisać hasło i zatwierdzić klawiszem # (patrz: „[Hasło]# – menu załączenia / wyłączenia czuwania” s. 11). Jeżeli czuwanie ma zostać wyłączone tylko w wybranych strefach (funkcja WYŁĄCZ WYBRANE), wyboru stref dokonuje się w analogiczny sposób, jak w przypadku załączania czuwania w wybranych strefach.

#### **5.5.1 Kasowanie alarmu bez wyłączenia czuwania**

1. Wpisać hasło i zatwierdzić klawiszem \*.
2. Przy pomocy klawisza ▼ przewijać menu aż znaleziona zostanie funkcja KASUJ ALARM.
3. Nacisnąć klawisz #.

### **5.6 Załączanie / wyłączenie czuwania na 2 hasła**

---

Jeżeli czuwanie w strefie jest załączane / wyłączane na 2 hasła, użytkownik wprowadzający pierwsze hasło powinien:

1. Wpisać hasło i zatwierdzić klawiszem \*.

2. Przy pomocy klawisza ▼ przewijać menu aż znaleziona zostanie funkcja ZAŁ. NA 2 HASŁA / WYŁ. NA 2 HASŁA.
3. Nacisnąć klawisz #. Postępować analogicznie, jak w przypadku załączania pełnego czuwania w wybranych strefach (punkty 3-7).
4. Jeżeli instalator nie ustalił czasu ważności hasła na 30 sekund, podać czas ważności hasła i zatwierdzić klawiszem #.

Przed upływem czasu ważności hasła, użytkownik wprowadzający drugie hasło powinien załączyć / wyłączyć czuwanie przy pomocy:


- manipulatora (patrz: „Załączenie czuwania” lub „Wyłączenie czuwania i kasowanie alarmu”),
- klawiatury strefowej ([hasło]#),
- czytnika (wczytanie karty zbliżeniowej lub pastylki DALLAS).




*Instalator może tak skonfigurować system alarmowy, że drugie hasło musi zostać wpisane na innym manipulatorze, klawiaturze strefowej itd.*

## 5.7 Wywołanie alarmu z manipulatora

Instalator może zezwolić na wywoływanie alarmów z manipulatora. W celu wywołania alarmu należy:

**alarm pożarowy** – nacisnąć na około 3 sekundy klawisz ,

**alarm medyczny (pomocniczy)** – nacisnąć na około 3 sekundy klawisz ,

**alarm napadowy** – nacisnąć na około 3 sekundy klawisz . Instalator określa, czy wywołany zostanie alarm napadowy głośny (uruchamiający głośną sygnalizację alarmu) czy cichy (bez głośnej sygnalizacji).

## 5.8 Użytkownicy

Dodawanie, edytowanie i usuwanie użytkowników mogą:

- administrator,
- serwis (jeżeli administrator włączył opcję SERWIS EDYTUJE),
- użytkownik (jeżeli posiada uprawnienie EDYCJA UŻYTKOWNIKÓW).

Dla użytkownika można zdefiniować:

**Hasło** – ciąg cyfr służący do autoryzacji użytkownika podczas korzystania z manipulatorów, klawiatur strefowych i zamków szyfrowych. Centrala obsługuje hasła liczące od 4 do 8 znaków, jednak instalator może określić, jaka powinna być minimalna długość hasła.

**Hasło telefoniczne** – ciąg cyfr służący do autoryzacji użytkownika podczas korzystania z funkcji odpowiadania na telefon i sterowania telefonicznego (patrz: „Odpowiadanie na telefon i sterowanie telefoniczne” s. 47).

**Strefy** – strefy, do których użytkownik ma dostęp (tzn. może w nich załączać i wyłączać czuwanie, kasować alarm itd.).

**Typ** – patrz: „Typy użytkowników” s. 29.

**Schemat użytkownika** – parametr dla hasła typu SCHEMATOWY (patrz: „Typy użytkowników” s. 29).

**Czas istnienia** – parametr dla haseł typu NA CZAS – ODNAWIALNY, NA CZAS – NIEODNAWIALNY lub SCHEMATOWY (patrz: „Typy użytkowników” s. 29).

**Czas blokady** – parametr programowany dla hasła typu WŁĄCZA BLOKADĘ CZASOWĄ STREF (patrz: „Typy użytkowników” s. 29).



**Uprawnienia** – określają, z jakich funkcji może korzystać użytkownik. Dostępne są następujące uprawnienia:

- Załączanie czuwania
- Wyłączanie czuwania
- Wyłącza, gdy kto inny załączył [Wył.za innego] – jeżeli użytkownik nie posiada tego uprawnienia, może wyłączyć czuwanie tylko, jeśli je załączył
- Kasowanie alarmu strefy [Kas.al.strefy]
- Kasowanie alarmu partycji [Kas.al.part]
- Kasowanie alarmu innych partycji [Kas.al.innych]
- Kasowanie powiadomienia telefonicznego [Kas. pow. tel.]
- Odraczanie auto-uzbrojenia [Odrocz.zał.cz.]
- Hasło pierwsze dla strefy na 2 hasła [Pod.pier.hasła]
- Hasło drugie dla strefy na 2 hasła [Pod.drug.hasła]
- Dostęp do stref zablokowanych czasowo [Dost.str.blok.]
- Zmiana hasła
- Edycja użytkowników
- Blokowanie wejść
- Trwałe blokowanie wejść [Blok. trwałe]
- Programowanie czasu [Prog. zegara]
- Sprawdzanie aktualnych awarii
- Przeglądanie zdarzeń
- Resetowanie czujek
- Zmiana opcji
- Dostęp do testów [Testy]
- Uruchamianie funkcji DOWNLOAD [Downloading]
- Sterowanie wyjściami
- Podgląd stanu systemu w programie GUARDX [Obsługa GUARDX]
- Wyłączanie zatrzaśniętych wyjść [Wył.zatrz.wyj.]
- Użytkownik prosty – po wpisaniu hasła i zatwierdzeniu klawiszem # użytkownik nigdy nie wybiera stref, w których chce załączyć / wyłączyć czuwanie. Czuwanie jest od razu załączane / wyłączane we wszystkich strefach, do których ma dostęp.
- Administrator – użytkownik ma dostęp w menu do funkcji zastrzeżonych dla administratora

**Klawiatury itd.** – moduły dodatkowe, z których użytkownik będzie mógł obsługiwać system (moduły sterowania strefami, klawiatury strefowe, zamki szyfrowe, ekspanderów czytników).

**Karty zbliżeniowe / pastylki DALLAS** – jeśli w systemie pracuje czytnik kart zbliżeniowych / pastylek DALLAS, użytkownikowi można przypisać kartę zbliżeniową / pastylkę DALLAS, która umożliwi obsługę systemu przy pomocy czytników.

**Piloty** – w przypadku centrali, do której podłączony jest moduł obsługujący piloty (ACU-220, ACU-280, ACU-120, ACU-270, ACU-100, ACU-250, INT-RX lub INT-RX-S), użytkownikowi może zostać przydzielony pilot, który umożliwi obsługę systemu. Użytkownik może posiadać maksymalnie 2 piloty: pilot APT-200 (obsługiwany przez system ABAX 2 / ABAX) albo APT-100 (obsługiwany przez system ABAX) i pilot 433 MHz (obsługiwany przez moduły INT-RX lub INT-RX-S).

**Przyciski** – funkcje dotyczące przycisków są dostępne, jeżeli użytkownikowi przypisany został pilot. Do przycisków lub kombinacji przycisków pilota można przypisać wejście,

które zostanie naruszone po naciśnięciu przycisku / kombinacji przycisków. Przypisane wejście nie powinno istnieć fizycznie.



*Do przycisków / kombinacji przycisków nie można przypisać wejścia 256.*

**Zdarzenia RX / Zdarzenia ABAX** – jeżeli użytkownikowi przydzielony został pilot, można określić, czy naciśnięcie odpowiedniego przycisku pilota będzie skutkowało zapisaniem zdarzenia informującego o użyciu pilota.

**Potwierdzanie ABAX** – jeżeli użytkownikowi przydzielony został pilot systemu ABAX 2 / ABAX, można określić, stan których wyjść prezentowany będzie na diodach LED w pilocie po naciśnięciu dowolnego przycisku.

**Nazwa** – indywidualna nazwa użytkownika.

### 5.8.1 Typy użytkowników

W nawiasie kwadratowym podana jest nazwa prezentowana w manipulatorze. W opisie uwzględnione zostały jedynie hasła, ale podane informacje dotyczą wszystkich identyfikatorów przydzielonych użytkownikowi.

**Normalny** – podstawowy typ użytkownika.

**Jednorazowy** – użytkownik uzyska jednorazowy dostęp.

**Na czas – odnawialny** [Czasowy odnaw.] – użytkownik ma dostęp do systemu przez określony czas. Czas ważności użytkownika należy zdefiniować. Przed upłynięciem czasu ważności centrala przypomina użytkownikowi o konieczności zmiany hasła. Po zmianie hasła czas ważności będzie liczony od nowa.

**Na czas – nieodnawialny** [Czasowy nieodn.] – użytkownik ma dostęp do systemu przez określony czas. Czas ważności użytkownika należy zdefiniować. Po upływie czasu ważności użytkownik nie będzie miał dostępu do systemu.

**Przymus** – hasło przeznaczone do stosowania w przypadku napadu i działania pod przymusem. Jego użycie wywoła cichy alarm i spowoduje wysłanie kodu zdarzenia do stacji monitorującej.

**Steruje wyjściami „mono” stref** [Wyjścia monost.] – hasło przeznaczone do sterowania wyjściami typu PRZEŁĄCZNIK MONO.

**Steruje wyjściami „bi” stref** [Wyjścia bistab.] – hasło przeznaczone do sterowania wyjściami typu PRZEŁĄCZNIK BI.

**Włącza blokadę czasową stref** [Czas.blok.stref] – hasło umożliwia dostęp do stref, które czuwają. Użycie hasła blokuje czuwającą strefę/strefy (wejścia w strefie nie wywołają alarmu włamaniowego). Czas blokady definiuje się indywidualnie dla każdego użytkownika w zakresie od 1 do 109 minut. Jeżeli jednak dla strefy zdefiniowany jest czas blokady na obchód wartownika i jest on dłuższy, blokada będzie trwała dłużej.

**Odblokowuje dostęp do bankomatu** [Dostęp do bank.] – hasło przeznaczone do odblokowania dostępu do bankomatu (w strefie zostaną zablokowane czasowo wejścia o typie reakcji 24H BANKOMATOWE).

**Wartownik** – posłużenie się hasłem oznacza dokonanie obchodu (dodatkowo może spowodować czasową blokadę strefy na czas obchodu wartownika). Instalator wyznacza moduły, które wykorzystywane są do potwierdzania wykonania obchodu oraz określa czas między kolejnymi obchodami. Przydzielenie takiemu użytkownikowi dostępu do stref daje mu takie same możliwości, jak użytkownikowi typu NORMALNY.

**Schematowy** – użytkownik ma dostęp do systemu według schematu czasowego przez określony czas. Należy wybrać schemat czasowy (schemat czasowy programuje instalator) i określić czas ważności użytkownika.

## 5.8.2 Dodanie nowego użytkownika

1. Wpisać hasło i zatwierdzić klawiszem \*.
2. Nacisnąć kolejno klawisze 2 i 1. Zostanie wyświetlona lista funkcji służących do definiowania parametrów użytkownika.



*Jeżeli wpisane zostało hasło serwisowe, zanim wyświetlona zostanie lista funkcji wymagane jest określenie, w której partycji ma zostać utworzony nowy użytkownik (hasło serwisowe umożliwia dostęp do wszystkich partycji).*

3. Przy pomocy odpowiednich funkcji zdefiniować parametry użytkownika.



*Użytkownikowi musi zostać przydzielony co najmniej jeden identyfikator: hasło, karta zbliżeniowa, pastylka DALLAS lub pilot.*

*Nowy użytkownik nie może otrzymać większych uprawnień niż posiada osoba, która dodaje go do systemu.*

4. Nacisnąć klawisz \*.
5. Gdy wyświetli się pytanie, czy zapisać zmiany, nacisnąć klawisz 1.
6. Komunikat poinformuje o utworzeniu nowego użytkownika. Nacisnąć klawisz \*, aby wrócić do podmenu UŻYTKOWNICY.

## 5.8.3 Edycja użytkownika



*Użytkownik może edytować tych użytkowników, wobec których jest nadrzędny. Przykładowo, jeżeli użytkownik A utworzył użytkownika B, a użytkownik B utworzył użytkownika C, to użytkownik A może edytować użytkowników B i C.*

*Edytowany użytkownik nie może otrzymać większych uprawnień niż posiada osoba, która go edytuje.*

1. Wpisać hasło i zatwierdzić klawiszem \*.
2. Dwukrotnie nacisnąć klawisz 2. Zostanie wyświetlona lista użytkowników.
3. Przy pomocy klawiszy ▼ i ▲ znaleźć na liście użytkownika, który ma być edytowany.
4. Nacisnąć klawisz #. Zostanie wyświetlona lista funkcji służących do definiowania parametrów użytkownika.
5. Przy pomocy odpowiednich funkcji zmodyfikować parametry użytkownika.
6. Nacisnąć klawisz \*.
7. Gdy wyświetli się pytanie, czy zapisać zmiany, nacisnąć klawisz 1.
8. Komunikat poinformuje o zmodyfikowaniu użytkownika. Nacisnąć klawisz \*, aby wrócić do listy użytkowników.

## 5.8.4 Usunięcie użytkownika



*Użytkownik może kasować użytkowników, wobec których jest nadrzędny. Przykładowo, jeżeli użytkownik A utworzył użytkownika B, a użytkownik B utworzył użytkownika C, to użytkownik A może usunąć użytkowników B i C.*

1. Wpisać hasło i zatwierdzić klawiszem \*.
2. Nacisnąć kolejno klawisze 2 i 3. Zostanie wyświetlona lista użytkowników.
3. Przy pomocy klawiszy ▼ i ▲ znaleźć na liście użytkownika, który ma zostać usunięty.
4. Nacisnąć klawisz #. Komunikat poinformuje o usunięciu użytkownika.
5. Nacisnąć klawisz \*, aby wrócić do listy użytkowników.



### 5.8.5 Dodanie karty zbliżeniowej / pastylki DALLAS

1. W trakcie dodawania lub edycji użytkownika uruchomić funkcję NOWA KARTA / NOWA PASTYLKA.
2. Przy pomocy klawiszy ▼ i ▲ wybrać sposób dodania karty / pastylki. Numer karty / pastylki może zostać odczytany przez wybrany czytnik (urządzenie posiadające czytnik) lub wpisany ręcznie.
3. Nacisnąć klawisz #.
4. Jeżeli numer karty / pastylki ma zostać odczytany, zgodnie z poleceniami pojawiającymi się na wyświetlaczu manipulatora dwukrotnie wczytać kartę / pastylkę. Kiedy wyświetlony zostanie odczytany numer karty / pastylki, nacisnąć klawisz #.
5. Jeżeli numer karty / pastylki ma zostać wpisany, wpisać go przy pomocy klawiatury, a następnie nacisnąć klawisz #.
6. Nastąpi powrót do listy funkcji służących do definiowania parametrów użytkownika. Zamiast funkcji NOWA KARTA / NOWA PASTYLKA dostępna będzie funkcja USUŃ KARTĘ / USUŃ PASTYLKĘ. Nacisnąć klawisz \*.
7. Gdy wyświetli się pytanie, czy zapisać zmiany, nacisnąć klawisz 1.



*Analogicznie dodaje się kartę zbliżeniową / pastylkę DALLAS administratorom.*

### 5.8.6 Dodanie pilota

1. W trakcie dodawania lub edycji użytkownika uruchomić funkcję NOWY PILOT RX / NOWY PILOT ABAX (zależnie od tego, jaki pilot ma zostać dodany).
2. Przy pomocy klawiszy ▼ i ▲ wybrać sposób dodania pilota. Numer pilota może zostać odczytany w czasie transmisji przez urządzenie obsługujące piloty lub wpisany ręcznie.
3. Nacisnąć klawisz #.
4. Jeżeli numer pilota ma zostać odczytany, zgodnie z poleceniami pojawiającymi się na wyświetlaczu manipulatora dwukrotnie nacisnąć przycisk w pilocie. Kiedy wyświetlony zostanie numer pilota, nacisnąć klawisz #.
5. Jeżeli numer pilota ma zostać wpisany, wpisać go przy pomocy klawiatury, a następnie nacisnąć klawisz #.
6. Nastąpi powrót do listy funkcji służących do definiowania parametrów użytkownika. Zamiast funkcji NOWY PILOT RX / NOWY PILOT ABAX dostępna będzie funkcja USUŃ PILOTA RX / USUŃ PILOT.ABAX. Pojawiają się ponadto funkcje umożliwiające konfigurację pilota.



*Przed przypisaniem wejść do przycisków / kombinacji przycisków należy skonsultować się z instalatorem.*

*Numeracja przycisków i diod LED w pilotach przedstawiona została w rozdziale „Obsługa systemu alarmowego przy pomocy pilota” (s. 49).*

7. Przy pomocy klawisza ▼ znaleźć na liście funkcję PRZYCISK 1, a następnie nacisnąć klawisz #.
8. Przy pomocy klawiszy ▼ i ▲ wybrać, które wejście ma zostać naruszone po naciśnięciu przycisku 1 w pilocie (można też wpisać numer wejścia z klawiatury), a następnie nacisnąć klawisz #.
9. Czynności z punktów 7 i 8 powtórzyć dla innych przycisków / kombinacji przycisków, które mają być używane.
10. Przy pomocy klawisza ▼ znaleźć na liście funkcję ZDARZENIA RX / ZDARZENIA ABAX.

11. Nacisnąć klawisz **#**. Wyświetlona zostanie lista przycisków / kombinacji przycisków. W górnym prawym rogu wyświetlacza znajduje się dodatkowy symbol:
  - I** – naciśnięcie przycisku / kombinacji przycisków jest zapisywane w pamięci zdarzeń (ustawienie domyślne),
  - – naciśnięcie przycisku / kombinacji przycisków nie jest zapisywane w pamięci zdarzeń.
12. Określić, czy naciśnięcie przycisku / kombinacji przycisków będzie zapisywane w pamięci zdarzeń (patrz: „Wybór z listy wielokrotnego wyboru” s. 17), a następnie nacisnąć klawisz **#**.
13. W przypadku pilotów APT-200 (ABAX 2 / ABAX) / APT-100 (ABAX), przy pomocy klawisza **▼** znaleźć na liście funkcję POTWIERDZ. ABAX, a następnie nacisnąć klawisz **#**.
14. Wyświetlona zostanie lista wyjść, które instalator przeznaczył do potwierdzania (maksymalnie 8). Należy wybrać maksymalnie 3 z nich (patrz: „Wybór z listy wielokrotnego wyboru” s. 17). Po naciśnięciu dowolnego przycisku pilota, na diodach LED pilota przez kilka sekund prezentowana będzie informacja o stanie wybranych wyjść. Pozwala to uzyskać potwierdzenie wykonania funkcji lub informację o aktualnym stanie systemu.



Instalator może zdefiniować listę wyjść przy pomocy manipulatora (funkcja ABAX-POTWIERDZ. [TRYB SERWISOWY ► STRUKTURA ► SPRZĘT ► EKSPANDERY ► ABAX-POTWIERDZ.]) lub komputera z programem DLOADX (okno „Piloty ABAX”).

15. Nacisnąć klawisz **#**.
16. Nacisnąć klawisz **\***.
17. Gdy wyświetli się pytanie, czy zapisać zmiany, nacisnąć klawisz 1.



Analogicznie dodaje się piloty administratorom.

### 5.8.7 Usunięcie pilota

1. W trakcie dodawania lub edycji użytkownika uruchomić funkcję USUŃ PILOTA RX / USUŃ PILOT.ABAX (zależnie od tego, jaki pilot ma zostać usunięty). Odpowiednia funkcja jest wyświetlana tylko, gdy użytkownikowi został wcześniej przydzielony pilot.
2. Gdy wyświetli się numer pilota i pytanie, czy go usunąć, nacisnąć klawisz 1. Nastąpi powrót do listy funkcji służących do definiowania parametrów użytkownika.
3. Nacisnąć klawisz **\***.
4. Gdy wyświetli się pytanie, czy zapisać zmiany, nacisnąć klawisz 1.



Usunięcie pilota nie kasuje jego ustawień (zależności między przyciskami a wejściami, zasad potwierdzania itd.). Po dodaniu użytkownikowi nowego pilota, będzie on miał takie same ustawienia, jak usunięty pilot.

Instalator może usunąć wszystkie piloty łącznie z ich ustawieniami przy pomocy funkcji dostępnych w trybie serwisowym (► STRUKTURA ► SPRZĘT ► EKSPANDERY ► USUŃ PILOTY RX / USUŃ PILOT.ABAX).

Analogicznie usuwa się piloty administratorom.

## 5.9 Administratorzy

Dodawac, edytowac i usuwac administratorow moze serwis. W kazdej partycji moze byc 1 administrator. Administrator ma dostep do wszystkich stref swojej partycji, a takze decyduje

o dostępie do systemu hasła serwisowego. Dla administratora można zdefiniować większość parametrów, które definiowane są dla zwykłego użytkownika (patrz: „Użytkownicy” s. 27).

## 5.10 Blokowanie wejść

Jeśli wejście nie ma wywoływać alarmu, można je zablokować, gdy strefa, do której wejście należy, nie czuwa. Blokowanie wejść jest przydatne np. gdy ma pozostać otwarte okno w czasie czuwania lub gdy czujka podłączona do wejścia jest uszkodzona i wywołuje niepotrzebne alarmy.



*Blokowanie wejść obniża poziom ochrony. Jeżeli wejście jest zablokowane w czasie czuwania systemu, intruz może wykorzystać tę lukę.*

*W przypadku blokowania wejścia z powodu uszkodzenia czujki, należy natychmiast wezwać serwis w celu usunięcia usterki.*

*Ze względów bezpieczeństwa instalator może ograniczyć liczbę wejść, które użytkownik będzie mógł blokować.*

### 5.10.1 Czasowe blokowanie wejść

Wejścia mogą być blokowane czasowo przez użytkowników posiadających uprawnienie BLOKOWANIE WEJŚĆ. Wejście zablokowane czasowo pozostanie zablokowane do momentu wyłączenia czuwania w strefie, do której należy, albo do chwili odblokowania przez użytkownika.

1. Wpisać hasło i zatwierdzić klawiszem \*.
2. Nacisnąć kolejno klawisze 4 i 1. Zostanie wyświetlona lista wejść. W górnym prawym rogu wyświetlacza znajduje się dodatkowy symbol informujący o statusie danego wejścia:
  - – wejście nie jest zablokowane,
  - – wejście jest zablokowane czasowo,
  - – wejście jest zablokowane trwale.
3. Przy pomocy klawiszy ▼ i ▲ znaleźć na liście wejście, które ma zostać czasowo zablokowane (albo nacisnąć klawisz 0 i wprowadzić numer wejścia).
4. Naciskać jeden z klawiszy z cyframi od 1 do 9, aż w górnym prawym rogu wyświetlacza pojawi się symbol ■.
5. Czynności z punktów 3 i 4 powtórzyć dla kolejnych wejść, które mają zostać zablokowane czasowo.
6. Nacisnąć klawisz #. Komunikat poinformuje o zablokowaniu wejść.



*Po uruchomieniu funkcji BLOKADY CZASOWE (punkt 2), można nacisnąć klawisz ► lub ◀, aby przełączyć manipulator w graficzny tryb programowania (patrz: „Wybór z listy wielokrotnego wyboru” s. 17).*

### 5.10.2 Trwale blokowanie wejść

Wejścia mogą być blokowane trwale przez użytkowników posiadających uprawnienia BLOKOWANIE WEJŚĆ i TRWAŁE BLOKOWANIE WEJŚĆ. Wejście zablokowane trwale pozostanie zablokowane do chwili odblokowania przez użytkownika.

1. Wpisać hasło i zatwierdzić klawiszem \*.
2. Nacisnąć kolejno klawisze 4 i 2. Zostanie wyświetlona lista wejść. W górnym prawym rogu wyświetlacza znajduje się dodatkowy symbol informujący o statusie danego wejścia:
  - – wejście nie jest zablokowane,

- – wejście jest zablokowane czasowo,
  - – wejście jest zablokowane trwale.
3. Przy pomocy klawiszy ▼ i ▲ znaleźć na liście wejście, które ma zostać trwale zablokowane (albo nacisnąć klawisz 0 i wprowadzić numer wejścia).
  4. Naciskać jeden z klawiszy z cyframi od 1 do 9, aż w górnym prawym rogu wyświetlacza pojawi się symbol ■.
  5. Czynności z punktów 3 i 4 powtórzyć dla kolejnych wejść, które mają zostać zablokowane trwale.
  6. Nacisnąć klawisz #. Komunikat poinformuje o zablokowaniu wejść.



Po uruchomieniu funkcji BLOKADY TRWAŁE (punkt 2), można nacisnąć klawisz ► lub ◀, aby przełączyć manipulator w graficzny tryb programowania (patrz: „Wybór z listy wielokrotnego wyboru” s. 17).

### 5.10.3 Odblokowanie wejść

Wejścia mogą odblokować użytkownicy posiadający uprawnienie BLOKOWANIE WEJŚĆ. Należy postępować analogicznie, jak w przypadku czasowego lub trwałego blokowania wejść (punkty 1-3), ale w górnym prawym rogu wyświetlacza musi być wyświetlany symbol \* , jeśli wejście ma zostać odblokowane po naciśnięciu klawisza #.

## 5.11 Przeglądanie zdarzeń



Funkcja przeglądu zdarzeń uruchomiona przez administratora lub zwykłego użytkownika nie informuje o:

- alarmach napadowych,
- alarmach wywołanych użyciem hasła typu PRZYMUS.

### 5.11.1 Przegląd wszystkich zdarzeń

1. Wpisać hasło i zatwierdzić klawiszem \*.
2. Nacisnąć kolejno klawisze 5 i 2. Zostanie wyświetlone ostatnie zdarzenie, które miało miejsce w systemie.
3. Przy pomocy klawisza ▲ przewijać listę wcześniejszych zdarzeń.

### 5.11.2 Przegląd zdarzeń wymaganych dla Grade 3

Jeżeli w systemie włączona jest opcja globalna GRADE 3, dostępna jest funkcja umożliwiająca serwisowi i administratorom przegląd zdarzeń wymaganych przez normę EN 50131 dla Grade 3.

1. Wpisać hasło i zatwierdzić klawiszem \*.
2. Nacisnąć klawisz 5. Zostaną wyświetlone funkcje dostępne w podmenu PRZEGL. ZDARZEŃ.
3. Przy pomocy klawisza ▼ przewijać menu aż znaleziona zostanie funkcja ZDARZ. GRADE3.
4. Nacisnąć klawisz #. Zostanie wyświetlone ostatnie zdarzenie wymagane dla Grade 3, które miało miejsce w systemie.
5. Przy pomocy klawisza ▲ przewijać listę wcześniejszych zdarzeń.

### 5.11.3 Przegląd wybranych zdarzeń

1. Wpisać hasło i zatwierdzić klawiszem \*.
2. Nacisnąć kolejno klawisze 5 i 1.

3. Gdy zostanie wyświetlona funkcja WYBÓR ZDARZEŃ, nacisnąć klawisz #. Zostanie wyświetlona lista typów zdarzeń.
4. Wybrać, które typy zdarzeń mają zostać wyświetlone (patrz: „Wybór z listy wielokrotnego wyboru” s. 17).
5. Nacisnąć klawisz #. Nastąpi powrót do podmenu WYBRANE.
6. Przy pomocy klawisza ▼ przewijać menu aż znaleziona zostanie funkcja PRZEGLĄD.
7. Nacisnąć klawisz #. Zostanie wyświetlone ostatnie z wybranych zdarzeń, które miało miejsce w systemie.
8. Przy pomocy klawisza ▲ przewijać listę wcześniejszych zdarzeń.



*Oprócz określenia, jakie typy zdarzeń mają zostać wyświetlone, przy pomocy funkcji WYBÓR STREF można dodatkowo wskazać strefy, których mają dotyczyć zdarzenia.*

*Jeżeli w systemie włączona jest opcja globalna GRADE 3, serwis lub administrator mogą zamiast funkcji PRZEGLĄD użyć funkcji PRZEGLĄD GRADE3. Zostaną wówczas wyświetlone wybrane zdarzenia spośród wymaganych przez normę EN 50131 dla Grade 3.*

#### 5.11.4 Sposób prezentowania zdarzeń

W górnej linii wyświetlane są:

- data i czas wystąpienia zdarzenia,
- dodatkowe informacje na temat zdarzenia w formie skróconej np. numer strefy, wejścia, użytkownika, timera, ekspandera, manipulatora itp.

W dolnej linii wyświetlany jest opis zdarzenia.

Jeśli przez parę sekund nie zostanie naciśnięty żaden klawisz, wyświetlone zostaną dodatkowe informacje na temat zdarzenia np. nazwa strefy, wejścia, użytkownika, timera, ekspandera, manipulatora itp. Po paru sekundach ponownie wyświetlony zostanie opis zdarzenia itd.

Naciśnięcie klawisza ► umożliwia ręczne przełączanie między opisem zdarzenia a dodatkowymi informacjami na jego temat.

Naciśnięcie klawisza ◀, gdy wyświetlany jest opis zdarzenia, pozwala zobaczyć kolejne dodatkowe informacje na temat zdarzenia podawane w formie skróconej.

Użycie klawisza ◀ lub ► blokuje automatyczne przełączanie między opisem zdarzenia a dodatkowymi informacjami na jego temat.

Po przewinięciu listy zdarzeń przy pomocy klawisza ▲ lub ▼, przywrócone zostanie automatyczne przełączanie między opisem zdarzenia a dodatkowymi informacjami na jego temat.

#### 5.12 Wymiana baterii w manipulatorze bezprzewodowym

Jeżeli bateria w manipulatorze bezprzewodowym INT-KWRL2 / INT-KWRL jest słaba, należy ją wymienić. Przed otwarciem obudowy manipulatora należy uruchomić funkcję WYMIANA BATERII.

1. Wpisać hasło i zatwierdzić klawiszem \*.
2. Przy pomocy klawisza ▼ przewijać menu aż znalezione zostanie podmenu ZMIANA OPCJI.
3. Nacisnąć klawisz #.
4. Przy pomocy klawisza ▼ przewijać menu aż znaleziona zostanie funkcja WYMIANA BATERII.
5. Nacisnąć klawisz #.



6. Przy pomocy klawisza ▼ znaleźć nazwę manipulatora bezprzewodowego, w którym ma zostać wymieniona bateria.
7. Nacisnąć klawisz #. Przez 3 minuty stan styku sabotażowego w manipulatorze nie będzie kontrolowany, co umożliwi wymianę baterii.

### 5.13 Programowanie ustawień wyjścia termostatycznego

Użytkownik może edytować następujące ustawienia wyjścia termostatycznego (wyjścia typu 120. TERMOSTAT):

- temperaturę 1 (temperaturę ekonomiczną),
- temperaturę 2 (temperaturę komfortową),
- histerezę.

Od instalatora należy uzyskać informację, do czego używane są poszczególne wyjścia termostatyczne.



*Ustawienia wyjść termostatycznych są używane do określenia parametrów pracy bezprzewodowych głowic termostatycznych ART-200.*

1. Wpisać hasło i nacisnąć klawisz \*.
2. Naciskać klawisz ▼, aż kursor wskaże podmenu ZMIANA OPCJI.
3. Nacisnąć klawisz #.
4. Naciskać klawisz ▼, aż kursor wskaże funkcję TEMPERATURY.
5. Nacisnąć klawisz #. Wyświetlona zostanie lista wyjść typu 120. TERMOSTAT.
6. Naciskać klawisz ▼ lub ▲, aż kursor wskaże wyjście termostatyczne, którego ustawienia mają być edytowane.
7. Nacisnąć klawisz #. Wyświetlone zostaną funkcje służące do edycji ustawień wyjścia termostatycznego.

#### 5.13.1 Programowanie temperatury 1 (temperatury ekonomicznej)

Temperatura 1 (temperatura ekonomiczna) to pierwszy próg temperatury. Jeżeli pierwszy próg temperatury jest aktywny, wyjście termostatyczne zostanie włączone, gdy temperatura spadnie poniżej temperatury 1 (poniżej temperatury ekonomicznej). Od instalatora należy uzyskać informację, kiedy pierwszy próg temperatury jest aktywny.

1. Uruchomić funkcję TEMPERATURA 1. Wyświetlona zostanie temperatura.
2. Wprowadzić nową temperaturę (patrz „Zasady programowania temperatury”).
3. Nacisnąć klawisz #, aby zatwierdzić zmiany.

#### 5.13.2 Programowanie temperatury 2 (temperatury komfortowej)

Temperatura 2 (temperatura komfortowa) to drugi próg temperatury. Jeżeli drugi próg temperatury jest aktywny, wyjście termostatyczne zostanie włączone, gdy temperatura spadnie poniżej temperatury 2 (poniżej temperatury komfortowej). Od instalatora należy uzyskać informację, kiedy drugi próg temperatury jest aktywny.

1. Uruchomić funkcję TEMPERATURA 2. Wyświetlona zostanie temperatura.
2. Wprowadzić nową temperaturę (patrz „Zasady programowania temperatury”).
3. Nacisnąć klawisz #, aby zatwierdzić zmiany.

#### 5.13.3 Programowanie histerezy

Histereza to różnica temperatury między włączeniem a wyłączeniem wyjścia termostatycznego. Wyjście zostanie włączone, gdy temperatura spadnie poniżej progu

o wartość większą od histerezy. Wyjście zostanie wyłączone, gdy temperatura osiągnie próg. Histereza służy do wyeliminowania niepożądanego włączania / wyłączenia wyjścia w przypadku wahań temperatury.

1. Uruchomić funkcję HISTEREZA. Wyświetlona zostanie histereza.
2. Wprowadzić nową histerezę (patrz „Zasady programowania histerezy”).
3. Nacisnąć klawisz #, aby zatwierdzić zmiany.

#### 5.13.4 Zasady programowania ustawień wyjścia termostatycznego

##### Zasady programowania temperatury

Można wprowadzić wartość z zakresu od  $-30^{\circ}\text{C}$  do  $70^{\circ}\text{C}$  (z dokładnością do  $0,5^{\circ}$ ). Należy nacisnąć **3<sub>DEF</sub>**, gdy kursor znajduje się na pierwszej pozycji, aby wprowadzić znak minus. Naciśnięcie **2<sub>ABC</sub>**, gdy kursor znajduje się na pierwszej pozycji, skasuje dotychczas zaprogramowaną wartość.



*Bezprzewodowa głowica termostatyczna ART-200 reguluje temperaturę w zakresie od  $5^{\circ}\text{C}$  do  $30^{\circ}\text{C}$ .*

##### Zasady programowania histerezy

Można wprowadzić wartość z zakresu od  $0^{\circ}\text{C}$  do  $7,5^{\circ}\text{C}$  (z dokładnością do  $0,5^{\circ}$ ). Zaprogramowanie  $0^{\circ}\text{C}$  oznacza, że termostat zostanie włączony, gdy temperatura spadnie o  $0,5^{\circ}\text{C}$  poniżej progu.

#### 5.14 Programowanie timera strefy

---

Timer strefy automatycznie załącza / wyłącza czuwanie w strefie.

1. Wpisać hasło i zatwierdzić klawiszem \*.
2. Przy pomocy klawisza ▼ przewijać menu aż znalezione zostanie podmenu ZMIANA OPCJI.
3. Nacisnąć klawisz #.
4. Przy pomocy klawisza ▼ przewijać menu aż znaleziona zostanie funkcja TIMERY STREF.
5. Nacisnąć klawisz #. Zostanie wyświetlona lista stref.
6. Przy pomocy klawiszy ▼ i ▲ znaleźć na liście strefę, dla której ma zostać zaprogramowany timer.
7. Nacisnąć klawisz #.
8. Gdy zostanie wyświetlona opcja AKTYWNOŚĆ, upewnić się, że jest włączona (obok opcji wyświetla się symbol **I**). Jeżeli nie jest włączona (obok opcji wyświetla się symbol \*), nacisnąć dowolny klawisz z cyfrą.
9. Przy pomocy klawisza ▼ przewijać menu aż znaleziona zostanie funkcja TYP.
10. Nacisnąć klawisz #.
11. Przy pomocy klawiszy ▼ i ▲ wybrać typ timera:  
codzienny – jeżeli czuwanie ma być załączane / wyłączane codziennie o tej samej porze,  
tygodniowy – jeżeli czuwanie ma być załączane / wyłączane o różnych porach w różne dni tygodnia.
12. Nacisnąć klawisz #.
13. Jeżeli wybrany został wariant codzienny, funkcja od razu pozwoli zaprogramować czas załączenia czuwania, a po naciśnięciu klawisza ▲ lub ▼ – czas wyłączenia czuwania. Po zatwierdzeniu klawiszem #, nastąpi powrót do listy opcji i funkcji.

14. Jeżeli wybrany został wariant tygodniowy, nastąpi powrót do listy opcji i funkcji, gdzie pojawią się funkcje umożliwiające zaprogramowanie czasu załączenia i wyłączenia czuwania dla każdego dnia tygodnia (w analogiczny sposób jak dla timera codziennego).



*Zaprogramowanie wartości 99:99 oznacza, że czuwanie w strefie nie zostanie załączone / wyłączone.*


15. Po zaprogramowaniu czasu załączenia czuwania, wyświetlona zostanie dodatkowa funkcja pozwalająca określić, jaki typ czuwania będzie załączany przez dany timer. Domyślnie timer załącza pełne czuwanie. Jeżeli ma załączać inny typ czuwania, należy uruchomić tę funkcję (dla timera codziennego albo indywidualnie dla każdego dnia tygodnia), przy pomocy klawiszy ▲ i ▼ wybrać inny typ czuwania i zatwierdzić klawiszem #.

16. Po zaprogramowaniu wszystkich parametrów, naciśnięcie klawisz \*.

17. Gdy wyświetli się pytanie, czy zapisać zmiany, naciśnięcie klawisz 1.

## 5.15 Testowanie wejść

W ramach okresowych przeglądów systemu alarmowego należy sprawdzać, czy czujki działają poprawnie. Dzięki funkcji testowania wejść można to zrobić bez wywołania reakcji przewidzianej na wypadek naruszenia, co jest szczególnie istotne w przypadku wejść czuwających stale.

1. Wpisać hasło i zatwierdzić klawiszem \*.
2. Przy pomocy klawisza ▼ przewijać menu aż znalezione zostanie podmenu TESTY.
3. Naciśnięcie klawisz #.
4. Przy pomocy klawisza ▼ przewijać menu aż znalezione zostanie podmenu TEST WEJŚĆ.
5. Naciśnięcie klawisz #.
6. Gdy zostanie wyświetlona funkcja NOWY, naciśnięcie klawisz #.
7. Wybrać, czy testowane będą wejścia włamaniowe, czy pożarowe i techniczne, czy pojedyncze wejście, a następnie naciśnięcie klawisz #.
8. Wybrać, w których strefach będą testowane wejścia (patrz: „Wybór z listy wielokrotnego wyboru” s. 17).
9. Określić czas trwania testu (maksymalnie 50 minut) i naciśnięcie klawisz #.
10. Określić, czy naruszenie wejścia ma wywołać sygnalizację GONG w manipulatorze (jeśli tak, naciśnięcie dowolny klawisz z cyfrą – wyświetli się symbol .
11. Naciśnięcie klawisz #. Rozpocznie się test wejść.



*Rozpoczęcie testu wejść w dowolnej strefie uruchamia tryb testowy we wszystkich urządzeniach bezprzewodowych systemu ABAX 2 / ABAX współpracujących z centralą (czujki bezprzewodowe będą sygnalizować naruszenia przy pomocy diod LED).*

*Jeżeli do centrali podłączone są czujki z funkcją zdalnego włączania / wyłączenia diody LED, na czas testu można włączyć w nich diody LED (instalator może tak skonfigurować centralę, że nastąpi to automatycznie w momencie rozpoczęcia testu).*

*Test wejść można zakończyć przed upływem zaprogramowanego czasu przy pomocy funkcji KONIEC TESTU (► TESTY ► TEST WEJŚĆ ► KONIEC TESTU). Od chwili uruchomienia funkcji do faktycznego zakończenia testu może upłynąć do 6 sekund (przez ten czas funkcja KONIEC TESTU będzie nadal dostępna).*



## 12. W zależności od typu testowanej czujki:

- czujki magnetyczne – otworzyć i zamknąć drzwi lub okno chronione przy pomocy czujki,
- czujki ruchu – przejść przed czujką,
- inne czujki – postępować zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi testowania czujki.

## 13. Przejrzeć wyniki testu. W tym celu należy ponownie wejść w podmenu TEST WEJŚĆ (patrz: punkty 1-5) i uruchomić funkcję PRZEGLĄD TESTU. Listę wyników można przewijać przy pomocy klawiszy ▲ i ▼. Naciśnięcie klawisza ► lub ◀ przełączy wyświetlacz w tryb graficzny, w którym informacje przekazywane są przy pomocy symboli:

- - wejście nie zostało naruszone,
- - wejście zostało naruszone.

Naciśnięcie klawisza ► lub ◀ w trybie graficznym spowoduje wyświetlenie informacji o innym zestawie wejść (patrz też opis diod LED  s. 8).



*Wyniki testu można skasować przy pomocy funkcji SKASOW. WYNIKÓW (► TESTY ► TEST WEJŚĆ ► SKASOW. WYNIKÓW).*

## 5.16 Sterowanie



*Jeżeli zezwoli na to instalator, funkcja sterowania może być uruchamiana bez autoryzacji użytkownika, po naciśnięciu kolejno klawiszy 8 i #.*

1. Wpisać hasło i zatwierdzić klawiszem \*.
2. Nacisnąć klawisz 8. W zależności od sposobu skonfigurowania centrali przez instalatora:
  - wyświetlona zostanie lista grup wyjść – przy pomocy klawiszy ▼ i ▲ należy znaleźć grupę, w której znajduje się wyjście, a następnie nacisnąć klawisz #, żeby wyświetlona została lista wyjść,
  - wyświetlona zostanie od razu lista wyjść, którymi można sterować.
3. Przy pomocy klawiszy ▼ i ▲ znaleźć na liście wyjście, którego stan chcemy zmienić, aby sterować urządzeniem podłączonym do wyjścia. Stan wyjścia prezentowany jest przy pomocy symboli:
  - - wyjście nieaktywne (wyłączone),
  - - wyjście aktywne (włączone).



*Stan wyjścia może być przedstawiany według stanu wejścia. Wyświetlane symbole należy wówczas interpretować następująco:*

- - wejście nienaruszone (urządzenie sterowane przez wyjście nieaktywne),
- - wejście naruszone (urządzenie sterowane przez wyjście aktywne).

*Sposób prezentowania stanu wyjść roletowych różni się od sposobu prezentowania stanu innych wyjść (patrz: „Sterowanie wyjściami roletowymi”).*

### 5.16.1 Sterowanie wyjściem typu PRZEŁĄCZNIK MONO

Gdy wyjście jest nieaktywne:

- naciśnięcie klawisza ► włączy wyjście na czas zaprogramowany przez instalatora,
- naciśnięcie klawisza # pozwoli zaprogramować czas, na który wyjście zostanie włączone po kolejnym naciśnięciu klawisza #.

Gdy wyjście jest aktywne, naciśnięcie dowolnego klawisza z cyfrą wyłączy wyjście.

### 5.16.2 Sterowanie wyjściem typu PRZEŁĄCZNIK BI

Naciśnięcie klawisza # lub ► przełączy stan wyjścia. Ponadto, gdy wyjście jest aktywne, naciśnięcie dowolnego klawisza z cyfrą wyłączy wyjście.

### 5.16.3 Sterowanie wyjściami typu PRZEKAŹNIK TELEFONICZNY

W zależności od sposobu zaprogramowania wyjścia, naciśnięcie klawisza # lub ► włączy wyjście na czas zaprogramowany przez instalatora albo przełączy stan wyjścia. Ponadto, gdy wyjście jest aktywne, naciśnięcie dowolnego klawisza z cyfrą wyłączy wyjście.


### 5.16.4 Sterowanie wyjściami roletowymi

Wyjścia typu ROLETA W GÓRĘ i ROLETA W DÓŁ zawsze są programowane jako kolejne i tworzą parę. Na liście wyjść wyświetlana jest tylko nazwa wyjścia zaprogramowanego jako ROLETA W GÓRĘ. Stan wyjść prezentowany jest przy pomocy symboli:

- - wyjścia nieaktywne (wyłączone),
- ↑ - wyjście typu ROLETA W GÓRĘ aktywne (włączone),
- ↓ - wyjście typu ROLETA W DÓŁ aktywne (włączone).

Po naciśnięciu klawisza # lub ►, pod symbolem informującym o stanie wyjścia wyświetlony zostanie kursor w postaci poziomej kreski. Naciśnięcie klawisza ▲ włączy wyjście typu ROLETA W GÓRĘ (jeżeli oba wyjścia były nieaktywne) lub wyłączy wyjście typu ROLETA W DÓŁ (jeżeli było ono aktywne). Naciśnięcie klawisza ▼ włączy wyjście typu ROLETA W DÓŁ (jeżeli oba wyjścia były nieaktywne) lub wyłączy wyjście typu ROLETA W GÓRĘ (jeżeli było ono aktywne). Niezależnie od tego, które wyjście jest aktualnie aktywne, naciśnięcie dowolnego klawisza z cyfrą wyłączy je. Po zakończeniu sterowania należy nacisnąć klawisz # lub ◀, aby wrócić do listy wyjść, którymi można sterować (kursor pod symbolem zniknie).

## 6. Obsługa klawiatury strefowej



Podstawowym zadaniem klawiatury strefowej jest sterowanie czuwaniem jednej strefy. Ponadto oferuje szereg innych funkcji, w tym m.in. funkcje kontroli dostępu (nadzorowanie pojedynczego przejścia).

Firma SATEL oferuje następujące klawiatury strefowe:

**INT-S,**

**INT-SK,**

**INT-SCR** (klawiatura wielofunkcyjna z możliwością pracy w trybie klawiatury strefowej).

Klawiatury mogą być dostępne z różnymi wariantami kolorystycznymi podświetlenia klawiszy. O wariantcie kolorystycznym informuje dodatkowe oznaczenie umieszczane w nazwie klawiatury (np. INT-S-GR – zielone podświetlenie, INT-S-BL – niebieskie podświetlenie).

## 6.1 Opis klawiatur strefowych

### 6.1.1 Diody LED






Dioda	Kolor	Opis działania
	zielony	<b>świeci</b> – strefa czuwa
	czerwony	<b>świeci</b> lub <b>miga</b> – alarm lub pamięć alarmu
	żółty	<b>miga</b> – awaria lub pamięć awarii



Tabela 4. Opis diod LED klawiatur strefowych.



*Informacja o czuwaniu może być wygaszana po czasie zdefiniowanym przez instalatora.*

*Jeżeli instalator włączył opcję globalną GRADE 3:*


- dioda  nie informuje o alarmach,
- miganie diody  oznacza, że w systemie jest awaria, są zablokowane wejścia lub miał miejsce alarm.

*Miganie na przemian diod  i  sygnalizuje oczekiwanie na drugie hasło podczas załączania lub wyłączania czuwania na dwa hasła.*

*Miganie kolejno wszystkich diod sygnalizuje brak komunikacji z centralą.*

### 6.1.2 Klawisze

Klawisze umożliwiają autoryzację użytkownika przy pomocy hasła i uruchamianie funkcji dostępnych z klawiatury strefowej.

W klawiaturze INT-SCR dostępny jest dodatkowo przycisk . Steruje on wyjściem typu OC klawiatury (wyjście jest włączone, gdy naciśnięty jest przycisk).

### 6.1.3 Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych

Klawiatura INT-SCR posiada wbudowany czytnik, który umożliwia obsługę przy pomocy kart zbliżeniowych (breloków lub innych transponderów pasywnych 125 kHz). Instalator określa, czy czytnik będzie obsługiwany.

Zbliżenie karty jest traktowane identycznie jak wprowadzenie hasła i zatwierdzenie klawiszem **\***. Przytrzymanie karty (około 3 sekundy) jest traktowane identycznie jak wpisanie hasła i zatwierdzenie klawiszem **#**.

## 6.1.4 Sygnalizacja dźwiękowa

### Dźwięki generowane w trakcie obsługi



*Instalator może wyłączyć sygnalizację dźwiękową lub zastąpić ją miganiem podświetlenia klawiatury.*

- 1 krótki dźwięk** – naciśnięcie dowolnego klawisza z cyfrą, potwierdzenie wpisania hasła lub odczytania karty.
- 2 krótkie dźwięki** – akceptacja pierwszego hasła podczas załączania lub wyłączenia czuwania na dwa hasła.
- 3 krótkie dźwięki** – sygnalizacja:
  - rozpoczęcia procedury załączenia czuwania (w strefie jest czas na wyjście) lub załączenia czuwania (w strefie nie ma czasu na wyjście),
  - wyłączenia czuwania i/lub skasowania alarmu.
- 4 krótkie i 1 długi dźwięk** – potwierdzenie wykonania funkcji.
- 3 pary krótkich dźwięków** – użytkownik powinien zmienić hasło.
- 1 długi dźwięk** – odmowa załączenia czuwania (są naruszone wejścia w strefie lub ma miejsce awaria).
- 2 długie dźwięki** – nieznane hasło/karta.
- 3 długie dźwięki** – funkcja niedostępna.

### Zdarzenia sygnalizowane dźwiękiem



*Sygnalizowane są tylko te zdarzenia, które wybrał instalator.*

*Alarmy są sygnalizowane przez czas zaprogramowany przez instalatora.*

- 5 krótkich dźwięków** – naruszenie wejścia (sygnalizacja GONG).
- Długi dźwięk co 3 sekundy, a następnie seria krótkich dźwięków przez 10 sekund i 1 długi dźwięk** – odliczanie czasu na wyjście (jeżeli czas jest krótszy niż 10 sekund, wygenerowana zostanie jedynie końcowa sekwencja krótkich dźwięków).
- Sekwencja 7 coraz krótszych dźwięków powtarzana co kilka sekund** – odliczanie czasu opóźnienia autouzbrojenia.
- 2 krótkie dźwięki co sekundę** – odliczanie czasu na wejście.
- Dźwięk ciągły** – alarm.
- Długi dźwięk co 2 sekundy** – pamięć alarmu.
- Długi dźwięk co sekundę** – alarm pożarowy.
- Krótki dźwięk co 2 sekundy** – pamięć alarmu pożarowego.
- Bardzo krótkie dźwięki** – zbyt długo otwarte drzwi.

## 6.2 Funkcje dostępne z klawiatury strefowej

---

### 6.2.1 [Hasło]\*

W zależności od typu użytkownika i jego uprawnień, ustawień klawiatury i stanu systemu alarmowego, wprowadzenie hasła i zatwierdzenie klawiszem \* spowoduje wykonanie jednej lub kilku z poniższych funkcji:

- otwarcie przejścia (włączenie przekaźnika),
- wyłączenie czuwania w strefie,
- skasowanie alarmu,

- przełączenie stanu wyjść typu 25. PRZEŁĄCZNIK BI,
- włączenie wyjść typu 24. PRZEŁĄCZNIK MONO,
- potwierdzenie obchodu wartownika,
- włączenie czasowej blokady strefy.



Większość z wymienionych wyżej funkcji dostępna jest po włączeniu dla klawiatury strefowej opcji ZAMEK [OBSŁUGA ZAMKA]. Wpływ na dostępność funkcji mogą mieć również inne opcje klawiatury (np. jeżeli zamek realizuje funkcję ZAMKNIĘTY PODCZAS CZUWANIA [ZAŁ. W CZUWANIU], większość funkcji będzie niedostępna).

### 6.2.2 [Hasło]#

W zależności od typu użytkownika i jego uprawnień, ustawień klawiatury i stanu systemu alarmowego, wprowadzenie hasła i zatwierdzenie klawiszem # spowoduje wykonanie jednej lub kilku z poniższych funkcji:

- rozpoczęcie procedury załączenia czuwania w strefie / załączenie czuwania,
- wyłączenie czuwania w strefie,
- skasowanie alarmu,
- przełączenie stanu wyjść typu 25. PRZEŁĄCZNIK BI,
- włączenie wyjść typu 24. PRZEŁĄCZNIK MONO,
- potwierdzenie obchodu wartownika,
- włączenie czasowej blokady strefy,
- odblokowanie dostępu do bankomatu.




### 6.2.3 Szybkie załączenie czuwania

Instalator może zezwolić na załączanie czuwania bez autoryzacji użytkownika.





1. Wybrać typ czuwania, który ma zostać załączony (naciśnąć jeden z klawiszy: 0 – pełne czuwanie; 1 – pełne czuwanie + blokady; 2 – czuwanie bez wewnętrznych; 3 – czuwanie bez wewnętrznych i bez czasu na wejście).
2. Naciśnąć klawisz #. Rozpocznie się procedura załączania czuwania.

### 6.2.4 Wywołanie alarmu z klawiatury

Instalator może zezwolić na wywoływanie alarmów z klawiatury. W celu wywołania alarmu należy:

**alarm pożarowy** – naciśnąć na około 3 sekundy klawisz  (INT-S) /  (INT-SK) /  (INT-SCR),

**alarm medyczny (pomocniczy)** – naciśnąć na około 3 sekundy klawisz 0,

**alarm napadowy** – naciśnąć na około 3 sekundy klawisz   (INT-S) /  (INT-SK) /  (INT-SCR). Instalator określa, czy wywołany zostanie alarm napadowy głośny (uruchamiający głośną sygnalizację alarmu) czy cichy (bez głośnej sygnalizacji).





### 6.2.5 Wyciszenie sygnalizacji alarmu w klawiaturze

Jeżeli klawiatura sygnalizuje alarm, naciśnięcie dowolnego klawisza oznaczonego cyfrą wycisza sygnalizację na około 40 sekund.

### 6.2.6 Zmiana hasła

Instalator może zezwolić na zmianę własnego hasła przy pomocy klawiatury strefowej.

1. Naciśnąć i przytrzymać przez około 3 sekundy klawisz 1.

2. Gdy zaczną migać na przemian diody LED  i , wpisać dotychczasowe hasło i zatwierdzić klawiszem #.
3. Gdy zaczną migać na przemian diody  i , wpisać nowe hasło i zatwierdzić klawiszem #.


## 7. Obsługa klawiatury wejściowej

---

Klawiatura wielofunkcyjna INT-SCR może pracować w trybie klawiatury wejściowej (INT-ENT). Głównym zadaniem klawiatury wejściowej jest odblokowanie opóźnienia dla wejść o typie reakcji 3. OPÓŹNIONA WEWNĘTRZNA. Czas, przez który wejścia te będą działały jak opóźnione jest programowany dla klawiatury. Jeżeli do strefy przypisane jest kilka klawiatur wejściowych, dla każdej można zaprogramować inny czas odblokowania opóźnienia. Po upływie zaprogramowanego czasu, wejścia opóźnione wewnętrzne ponownie działać będą jak natychmiastowe.

### 7.1 Diody LED

---

Wykorzystywana jest tylko dioda . Jej miganie informuje o odliczaniu czasu odblokowania opóźnienia (wyłączenie czuwania nie ma wpływu na miganie diody).

### 7.2 Sygnalizacja dźwiękowa

---



*Instalator może wyłączyć sygnalizację dźwiękową lub zastąpić ją miganiem podświetlenia klawiatury.*

W trakcie obsługi klawiatura może generować następujące dźwięki:

- 1 krótki dźwięk** – naciśnięcie dowolnego klawisza z cyfrą, potwierdzenie wpisania hasła lub odczytania karty.
- 3 krótkie dźwięki** – potwierdzenie odblokowania opóźnienia.
- 4 krótkie i 1 długi dźwięk** – potwierdzenie obchodu wartownika lub wykonania funkcji sterowania wyjściami typu 24. PRZEŁĄCZNIK MONO lub 25. PRZEŁĄCZNIK BI.
- 3 pary krótkich dźwięków** – użytkownik powinien zmienić hasło.
- 2 długie dźwięki** – nieznane hasło/karta.
- 3 długie dźwięki** – odblokowanie opóźnienia jest niemożliwe (strefa nie czuwa lub opóźnienie już zostało uruchomione) albo funkcja niedostępna.

Klawiatura może dodatkowo sygnalizować dźwiękami CZAS ODBLOKOWANIA OPÓŹNIENIA.

### 7.3 Funkcje dostępne z klawiatury wejściowej

---

W zależności od typu użytkownika i jego uprawnień, ustawień klawiatury i stanu systemu alarmowego, wprowadzenie hasła i zatwierdzenie klawiszem \* lub # (zbliżenie karty zbliżeniowej) spowoduje:

- odblokowanie w strefie opóźnienia dla wejść o typie reakcji 3. OPÓŹNIONA WEWNĘTRZNA,
- przełączenie stanu wyjść typu 25. PRZEŁĄCZNIK BI,
- włączenie wyjść typu 24. PRZEŁĄCZNIK MONO,
- potwierdzenie obchodu wartownika.



## 8. Obsługa zamka szyfrowego


Podstawowym zadaniem zamka szyfrowego jest realizacja funkcji kontroli dostępu (nadzorowanie pojedynczego przejścia).

Firma SATEL oferuje następujące zamki szyfrowe:

**INT-SZ,**

**INT-SZK.**

Zamki szyfrowe mogą być dostępne z różnymi wariantami kolorystycznymi podświetlenia klawiszy. O wariantcie kolorystycznym informuje dodatkowe oznaczenie umieszczone w nazwie zamka (np. INT-SZ-GR – zielone podświetlenie; INT-SZ-BL – niebieskie podświetlenie).



Rys. 5. Zamki szyfrowe.

### 8.1 Opis zamków szyfrowych

#### 8.1.1 Diody LED

Dioda	Kolor	Opis działania
	zielony	<b>świeci</b> – zamek jest obsługiwany przez centralę
	czerwony	<b>świeci</b> – przejście otwarte
	żółty	<b>miga</b> – drzwi otwarte

Tabela 5. Opis diod LED zamków szyfrowych.



Miganie kolejno wszystkich diod sygnalizuje brak komunikacji z centralą.

## 8.1.2 Klawisze

Klawisze umożliwiają autoryzację użytkownika przy pomocy hasła i uruchamianie funkcji dostępnych z zamka szyfrowego.

## 8.1.3 Sygnalizacja dźwiękowa

### Dźwięki generowane w trakcie obsługi



*Instalator może wyłączyć sygnalizację dźwiękową lub zastąpić ją miganiem podświetlenia klawiatury.*

**1 krótki dźwięk** – naciśnięcie dowolnego klawisza z cyfrą lub potwierdzenie wpisania hasła.

**4 krótkie i 1 długi dźwięk** – potwierdzenie otwarcia przejścia lub wykonania innej funkcji.

**3 pary krótkich dźwięków** – użytkownik powinien zmienić hasło.

**2 długie dźwięki** – nieznane hasło/karta.

**3 długie dźwięki** – funkcja niedostępna.

### Zdarzenia sygnalizowane dźwiękiem



*Sygnalizowane są tylko te zdarzenia, które wybrał instalator.*

**5 krótkich dźwięków** – naruszenie wejścia (sygnalizacja GONG).

**Bardzo krótkie dźwięki** – zbyt długo otwarte drzwi.

## 8.2 Funkcje dostępne z zamka szyfrowego

W zależności od typu użytkownika i jego uprawnień oraz ustawień zamka szyfrowego, wprowadzenie hasła i zatwierdzenie klawiszem \* lub # spowoduje:

- otwarcie przejścia (włączenie przekaźnika),
- przełączenie stanu wyjść typu 25. PRZEŁĄCZNIK BI,
- włączenie wyjść typu 24. PRZEŁĄCZNIK MONO,
- potwierdzenie obchodu wartownika,
- włączenie czasowej blokady strefy.

Instalator może zezwolić na wywoływanie alarmów z klawiatury. W celu wywołania alarmu należy:

**alarm pożarowy** – nacisnąć na około 3 sekundy klawisz #  (INT-SZ) / \* (INT-SZK),

**alarm medyczny (pomocniczy)** – nacisnąć na około 3 sekundy klawisz 0,

**alarm napadowy** – nacisnąć na około 3 sekundy klawisz \*  (INT-SZ) / # (INT-SZK).

Instalator określa, czy wywołany zostanie alarm napadowy głośny (uruchamiający głośną sygnalizację alarmu) czy cichy (bez głośnej sygnalizacji).

Instalator może zezwolić na zmianę własnego hasła przy pomocy zamka szyfrowego. Należy postępować analogicznie, jak w przypadku zmiany hasła przy pomocy klawiatury strefowej (patrz: s. 43).

## 9. Potwierdzanie powiadamiania głosowego

Instalator może tak skonfigurować centralę, że wymagane jest potwierdzenie odsłuchania komunikatu głosowego. W przypadku braku potwierdzenia, centrala może łączyć się wielokrotnie, żeby odtworzyć komunikat. Odsłuchanie komunikatu może zostać potwierdzone z klawiatury telefonu z wybieraniem tonowym DTMF. Instalator określa, czy do potwierdzenia odebrania powiadamiania głosowego wystarczy dowolny ciąg 4 cyfr, czy też musi to być

konkretne hasło. Po wprowadzeniu hasła centrala informuje przy pomocy sygnałów dźwiękowych:

**1 krótki dźwięk powtarzany co 3 sekundy** – komunikat został potwierdzony, należy poczekać na odtworzenie kolejnego komunikatu głosowego,

**4 krótkie i 1 długi dźwięk** – komunikat został potwierdzony, nie ma więcej komunikatów głosowych,

**2 długie dźwięki** – wprowadzone zostało błędne hasło (komunikat nie został potwierdzony).



*W przypadku, gdy centrala powiadamia o kilku zdarzeniach i wymagane jest potwierdzenie powiadamiania głosowego, każdy komunikat należy potwierdzić. Dopiero po potwierdzeniu pierwszego komunikatu zostanie odtworzony drugi itd.*

*Instalator może tak skonfigurować centralę, że potwierdzenie odebrania komunikatu przez użytkownika:*

- *skasuje powiadamianie innych użytkowników,*
- *pozwoli uzyskać dostęp do interaktywnego menu głosowego modułu INT-VG.*

## 10. Odpowiadanie na telefon i sterowanie telefoniczne



*Poniższe informacje nie dotyczą central, do których podłączony jest moduł INT-VG.*

Z funkcji odpowiadania na telefon i sterowania telefonicznego mogą korzystać użytkownicy posiadający **hasło telefoniczne**. Funkcje te wymagają posługiwania się telefonem z wybieraniem tonowym DTMF. Funkcja odpowiadania na telefon pozwala uzyskać informacje o stanie stref (czuwanie, alarmy). Dzięki funkcji sterowania telefonicznego można przy pomocy telefonu sterować wyjściami typu PRZEKAŹNIK TELEFONICZNY.

### 10.1 Odpowiadanie na telefon

1. Nawiązać połączenie z centralą w jeden z poniższych sposobów (należy ustalić z instalatorem, który sposób obsługuje centrala):

**pojedyncze wywołanie** – zadzwonić na numer telefonu centrali alarmowej. Po zaprogramowanej przez instalatora liczbie dzwonek centrala odbierze.

**podwójne wywołanie** – zadzwonić na numer telefonu centrali alarmowej. Po zaprogramowanej przez instalatora liczbie dzwonek odłożyć słuchawkę. W ciągu trzech minut ponownie zadzwonić. Centrala odbierze natychmiast.

Nawiązanie połączenia zostanie zasygnalizowane trzema krótkimi dźwiękami.

2. Na klawiaturze telefonu wpisać hasło telefoniczne. 4 krótkie i 1 długi dźwięk potwierdzą uzyskanie dostępu do funkcji odpowiadania na telefon. Jeśli podane hasło jest nieprawidłowe, centrala zasygnalizuje to dwoma długimi dźwiękami.



*Jeżeli podczas wprowadzania hasła popełniony zostanie błąd, należy mimo tego wprowadzić 4 cyfry, a kiedy centrala zasygnalizuje, że hasło jest błędne, wprowadzić poprawne hasło.*

*Po podaniu trzech błędnych haseł, centrala rozłączy się.*

*W przypadku pojedynczego wywołania, jeżeli:*

- *hasło nie zostanie podane i nastąpi koniec połączenia,*
- *podane zostanie błędne hasło i nastąpi koniec połączenia,*

centrala przez kilka następnych minut nie będzie odbierać połączeń. Pozwala to podłączyć za centralą np. faks.

3. W ciągu maksymalnie 15 sekund podać dwucyfrowy numer strefy (np. 01, 07 lub 15). Centrala poinformuje o stanie strefy przy pomocy dźwięków:  
3 krótkie dźwięki – strefa nie czuwa,  
4 krótkie i 1 długi dźwięk – strefa czuwa.  
Jeżeli przez 15 sekund nie zostanie naciśnięty żaden klawisz w telefonie, centrala rozłączy się.
4. Po naciśnięciu na klawiaturze telefonu kolejno klawiszy 0 i # centrala rozłączy się.

## 10.2 Sterowanie telefoniczne

---

1. Uzyskać dostęp do funkcji odpowiadania na telefon (punkty 1-2 w rozdziale „Odpowiadanie na telefon”).
2. W ciągu maksymalnie 15 sekund na klawiaturze telefonu nacisnąć kolejno klawisze 2 i #. 4 krótkie i 1 długi dźwięk potwierdzą uzyskanie dostępu do funkcji sterowania telefonicznego.
3. W ciągu maksymalnie 15 sekund podać dwucyfrowy numer przekaźnika telefonicznego (np. 01, 07 lub 15). Centrala poinformuje o zmianie stanu przekaźnika przy pomocy dźwięków:  
3 krótkie dźwięki – przekaźnik został wyłączony,  
4 krótkie i 1 długi dźwięk – przekaźnik został włączony.



Sposób działania wyjścia typu PRZEKAŹNIK TELEFONICZNY zależy od tego, jak skonfigurował je instalator.

4. Po naciśnięciu na klawiaturze telefonu kolejno klawiszy 0 i # centrala rozłączy się. Można też nacisnąć klawisze 1 i #, aby wrócić do funkcji odpowiadania na telefon.

## 10.3 Dźwiękowa weryfikacja alarmu

---



Zdalna dźwiękowa weryfikacja alarmu jest możliwa, gdy do centrali podłączony jest moduł INT-AV.

1. Uzyskać dostęp do funkcji odpowiadania na telefon (punkty 1-2 w rozdziale „Odpowiadanie na telefon”).
2. W ciągu maksymalnie 15 sekund na klawiaturze telefonu nacisnąć kolejno klawisze 3 i #. 4 krótkie i 1 długi dźwięk potwierdzą uzyskanie dostępu do funkcji dźwiękowej weryfikacji alarmu. Komendy DTMF, z których można korzystać po rozpoczęciu sesji podsłuchu / rozmowy, opisane są w instrukcji do modułu INT-AV.

## 11. Sterowanie SMS

---

Jeżeli do centrali podłączony jest moduł INT-GSM / INT-GSM LTE, systemem alarmowym można sterować przy pomocy wiadomości SMS. Wiadomość SMS należy wysłać do modułu (na numer zainstalowanej karty SIM). W treści wiadomości SMS należy umieścić polecenie sterujące. Należy uzgodnić z instalatorem:

- treść poleceń sterujących.
- funkcje, które mają być uruchamiane przy pomocy tych poleceń. Dostępne są następujące funkcje:
  - naruszenie wejścia,

- czasowe zablokowanie wejścia,
  - odblokowanie wejścia,
  - załączenie czuwania,
  - wyłączenie czuwania,
  - skasowanie alarmu,
  - włączenie wyjścia,
  - wyłączenie wyjścia,
  - przełączenie wyjścia,
  - sprawdzenie stanu stref,
  - przesłanie kodu USSD do operatora karty SIM (np. w celu sprawdzenia stanu konta karty lub jej doładowania). Uzyskana od operatora odpowiedź przesłana zostanie w formie wiadomości SMS na numer telefonu, z którego wysłane zostało polecenie sterujące.
- inne wymagania dotyczące sterowania SMS (np. numery telefonów, z których można wysyłać polecenia sterujące).

W jednej wiadomości SMS można umieścić kilka poleceń sterujących.

W przypadku przesyłania kodów USSD, wiadomość SMS musi mieć postać:

**xxxx=yyyy=**


gdzie „xxxx” to polecenie sterujące, a „yyyy” to kod USSD obsługiwany przez operatora sieci komórkowej.


Można użyć polecenia sterującego wysyłaniem kodów USSD, aby wysłać wiadomość SMS. Wiadomość SMS musi mieć postać:

**xxxx=tttt:cccc=**

gdzie „xxxx” to polecenie sterujące, „tttt” to numer telefonu, na który ma zostać wysłana wiadomość SMS, a „cccc” to treść wiadomości SMS, która ma zostać wysłana.

## 12. Obsługa systemu alarmowego przy pomocy pilota





Rys. 7. Pilot T-4 (pilot 433 MHz). A – numeracja przycisków pilota.

Systemem alarmowym można sterować przy pomocy pilota, jeżeli do centrali podłączony jest:

- kontroler ABAX 2 (ACU-220 / ACU-280) / ABAX (ACU-120 / ACU-270 / ACU-100 (wersja oprogramowania 2.00 lub nowsza) / ACU-250),
- moduł INT-RX-S / INT-RX.


Użytkownik może posiadać 2 piloty:

- dwukierunkowy pilot APT-200 (obsługiwany przez system ABAX 2 i ABAX) albo APT-100 (obsługiwany tylko przez system ABAX).
- pilot 433 MHz (obsługiwany przez moduły INT-RX-S i INT-RX).

Pilot może uruchomić do 6 funkcji. Od osoby, która konfigurowała ustawienia pilota, należy uzyskać informacje o:

- funkcjach przypisanych do poszczególnych przycisków / kombinacji przycisków,
- informacjach przekazywanych przy pomocy diod LED (tylko piloty APT-200 / APT-100).

Patrz też „Dodanie pilota” s. 31.



Rys. 8. Pilot MPT-300 [czarna obudowa] / MPT-350 [jasnoszara obudowa] (pilot 433 MHz).  
A – numeracja przycisków pilota. Przycisk oznaczony cyfrą 6 odpowiada kombinacji przycisków 1 i 3 w innych pilotach 433 MHz.



## 13. Historia zmian w treści instrukcji

Data	Wersja oprogramowania	Wprowadzone zmiany
2013-08	1.12	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dodane zostały informacje o centrali INTEGRA 256 Plus.</li> <li>• Dodana została informacja o manipulatorze INT-TSG (s. 6).</li> <li>• Dodana została uwaga dotycząca użytkownika posiadającego uprawnienie UŻYTKOWNIK PROSTY (s. 11).</li> <li>• Uzupełniona została lista funkcji użytkownika (s. 12).</li> <li>• Dodany został opis funkcji użytkownika ZMIANA HASŁA TELEFONICZNEGO (s. 19).</li> <li>• Dodany został opis uprawnienia UŻYTKOWNIK PROSTY (s. 28).</li> <li>• Dodany został opis uprawnienia ADMINISTRATOR (s. 28).</li> <li>• Zmodyfikowana została informacja dotycząca pilotów, które można przypisać użytkownikowi (s. 28).</li> <li>• Dodana została uwaga dotycząca przycisków pilota i wejścia 256 (s. 29).</li> <li>• Zmodyfikowana została informacja dotycząca maksymalnego czasu trwania testu wejść (s. 38).</li> <li>• Dodany został rozdział „Dźwiękowa weryfikacja alarmu” (s. 48).</li> <li>• Treść rozdziału „Obsługa systemu alarmowego przy pomocy pilota” została zmodyfikowana i uzupełniona (s. 49).</li> </ul>
2013-12	1.12	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dodane zostały informacje o manipulatorach INT-KLFR (s. 5, 6 i 10) i INT-TSI (s. 6).</li> <li>• Zmodyfikowany został opis funkcji IP/MAC ETHM-1 (s. 23).</li> </ul>
2014-10	1.13	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dodane zostały informacje o module ETHM-1 Plus.</li> <li>• Dodana została uwaga o możliwości wyłączenia skrótów w menu użytkownika przez instalatora (s. 16).</li> <li>• Dodana została informacja o nowej funkcjonalności klawisza 0 podczas edycji listy wielokrotnego wyboru w trybie tekstowym (s. 17, 25, 33 i 34).</li> </ul>
2015-10	1.14	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dodane zostały uwagi dotyczące przekazania przez instalatora informacji na temat obsługi systemu alarmowego (s. 4).</li> <li>• Zmodyfikowany został rozdział dotyczący sprawności technicznej systemu alarmowego (s. 4).</li> <li>• Dodana została informacja o manipulatorze INT-TSH (s. 6).</li> <li>• Dodane zostały informacje o możliwości programowania histerezy dla wyjść typu 120. TERMOSTAT (s. 14 i 20).</li> <li>• Dodane zostały informacje dotyczące możliwości testowania pojedynczego wejścia (s. 15 i 38).</li> <li>• Zmodyfikowany został opis funkcji GONG W MANIPULATORZE (s. 20).</li> <li>• Zaktualizowany został opis funkcji IP/MAC ETHM-1 (s. 23).</li> <li>• Dodana została informacja o automatycznej synchronizacji zegara centrali z serwerem czasu po restarcie centrali (s. 23).</li> <li>• Uzupełnione zostały informacje dotyczące skracania czasu na wyjście z manipulatora (s. 26).</li> <li>• Zmodyfikowany został rozdział dotyczący blokowania wejść (s. 33).</li> </ul>
2018-06	1.18	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uzupełniona została lista funkcji użytkownika (s. 12).</li> <li>• Uzupełniona została lista funkcji użytkownika, które można uruchomić przy pomocy skrótów (s. 16).</li> <li>• Zmodyfikowany został opis funkcji ADRES DLOADX (s. 21).</li> <li>• Zmodyfikowany został opis funkcji ADRES GUARDX (s. 21).</li> <li>• Nazwa funkcji IP/MAC ETHM-1 została zmieniona na IP/MAC/IMEI/ID i zmodyfikowany został opis funkcji (s. 23).</li> <li>• Zmodyfikowany został opis funkcji dostępnych w podmenu DOWNLOADING (s. 24).</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"><li>• Dodany został opis funkcji INT-GSM →DLOADX (s. 24).</li><li>• Dodany został opis funkcji INT-GSM →GUARDX (s. 24).</li><li>• Dodany został rozdział „Sterowanie SMS” (s. 48).</li></ul>
2018-10	1.18	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dodane zostały informacje o funkcji WYMIANA BATERII (s. 14, 20 i 35).</li></ul>
2019-05	1.19	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dodane zostały informacje o manipulatorach bezprzewodowych.</li><li>• Dodane zostały informacje o urządzeniach systemu ABAX 2.</li><li>• Zmodyfikowany został opis funkcji uruchamianych po długim naciśnięciu klawisza z cyfrą w manipulatorze (s. 9).</li><li>• Zmodyfikowany został opis funkcji TEMPERATURY (s. 22).</li><li>• Zmodyfikowana została treść rozdziału „Obsługa systemu alarmowego przy pomocy pilota” (s. 49).</li></ul>
2021-08	1.20	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dodane zostały informacje o module INT-GSM LTE.</li><li>• Dodane zostały informacje o manipulatorach INT-TSG2 i INT-TSH2.</li></ul>
2022-11	1.21	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dodany został rozdział „Programowanie ustawień wyjścia termostatycznego” (s. 36).</li></ul>

## 14. Skrócony opis obsługi systemu z manipulatora



**miga** – awaria lub pamięć awarii / Grade 3: awaria lub pamięć awarii, zablokowane wejścia lub alarm



**świeci** – czuwają wszystkie obsługiwane przez manipulator strefy  
**miga** – czuwają niektóre strefy



**świeci** lub **miga** – alarm lub pamięć alarmu

**[HASŁO]#** – załączenie czuwania / wyłączenie czuwania / skasowanie alarmu

Szybkie załączenie czuwania:

**0#** - czuwanie pełne  
**1#** - czuwanie pełne + blokady  
**2#** - czuwanie bez wewnętrznych  
**3#** - czuwanie bez wewnętrznych i bez czasu na wejście

**9#** – koniec odliczania czasu na wyjście

**8#** – szybkie sterowanie wyjściami

**[HASŁO]\*** – wejście w menu użytkownika

Skróty w menu użytkownika:


1 Zmiana hasła  
2 Użytkownicy [Administratorzy]  
21 Nowy użytkownik [Nowy administrator]  
22 Edycja użytkownika [Edycja administratora]  
23 Usunięcie użytkownika [Usunięcie administratora]  
4 Blokowanie wejść  
41 Blokady czasowe  
42 Blokady trwałe  
5 Przegląd zdarzeń  
51 Przegląd wybranych zdarzeń  
52 Przegląd wszystkich zdarzeń  
6 Programowanie zegara  
7 Stan systemu  
8 Sterowanie  
9 Tryb serwisowy  
0 Downloading  
01 Start DWNL-RS  
02 Koniec DWNL-RS  
03 Start DWNL-MOD.  
04 Start DWNL-TEL  
07 ETHM-1 →DLOADX  
08 ETHM-1 →GUARDX  
09 INT-GSM →DLOADX  
00 INT-GSM →GUARDX



○ ○ – 1. grupa (numery: 1-32 / adresy 00-1F)  
○ ● – 2. grupa (numery: 33-64 / adresy 20-3F)  
● ○ – 3. grupa (numery: 65-96)  
● ● – 4. grupa (numery: 97-128)  
(○ – dioda nie świeci; ● – dioda świeci)



**miga** – uruchomiony jest tryb serwisowy



Klawisze skrótów (naciśnięcie na około 3 sekundy):

1 – sprawdzenie stanu wejść  
4 – sprawdzenie stanu stref  
5 – przegląd alarmów w pamięci zdarzeń  
6 – przegląd awarii w pamięci zdarzeń  
7 – przegląd awarii  
8 – włączenie/wyłączenie sygnalizacji GONG  
9 – przełączenie wyświetlacza z trybu gotowości w tryb wyświetlania stanu stref i odwrotnie  
! – wywołanie alarmu medycznego  
🔥 – wywołanie alarmu pożarowego  
👤 – wywołanie alarmu napadowego